

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за февраль 2016 г.

Потребитель:

ООО УК "Уют плюс"

Тип прибора:

ТСРВ-020

Адрес:

Салиха Батыева 17

Номер прибора:

1301801

Договор:

12405

Теплосистема:

1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
01.02.16	21.822	273.037	80.28	0.84	10.233	271.288	37.79	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.02.16	23.535	301.070	78.45	0.77	11.532	299.291	38.57	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.02.16	24.635	312.212	79.20	0.76	12.301	310.393	39.54	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.02.16	21.900	274.248	80.19	0.84	10.342	272.520	37.95	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.02.16	22.454	279.923	80.51	0.83	10.736	278.230	38.62	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.02.16	24.768	299.759	82.92	0.80	11.855	298.068	39.61	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.02.16	24.834	297.830	83.70	0.82	11.585	296.115	39.22	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.02.16	25.985	312.026	83.54	0.85	12.720	310.219	40.72	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.02.16	25.711	307.849	83.85	0.86	12.477	306.018	40.65	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.02.16	25.351	308.281	82.48	0.84	12.459	306.433	40.57	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.02.16	28.262	339.551	83.50	0.84	14.358	337.644	42.44	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.02.16	27.637	321.113	86.38	0.85	13.571	319.197	42.34	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.02.16	28.981	331.829	87.71	0.85	14.143	329.870	42.56	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.02.16	29.663	335.308	88.81	0.84	14.179	333.316	42.50	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.02.16	26.168	305.106	86.08	0.85	12.631	303.194	41.52	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.02.16	23.609	290.639	81.55	0.85	11.412	288.827	39.46	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.02.16	22.868	284.690	80.64	0.85	10.939	282.925	38.74	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.02.16	23.559	291.279	81.23	0.85	11.376	289.490	39.36	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.02.16	23.820	295.847	80.78	0.86	11.521	294.074	39.22	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.02.16	24.562	298.700	82.52	0.84	12.070	296.914	40.43	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.02.16	25.760	312.136	82.81	0.85	12.707	310.327	40.80	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.02.16	24.947	305.122	82.06	0.84	12.304	303.343	40.57	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.02.16	22.293	275.173	81.32	0.88	10.595	273.479	38.61	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.02.16	20.505	256.625	80.37	0.86	9.579	254.519	37.70	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.02.16	19.211	239.673	80.47	0.83	8.779	238.150	36.85	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.02.16	17.748	221.897	80.33	0.85	7.810	220.457	35.50	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.02.16	19.103	239.549	80.04	0.83	8.694	238.087	36.39	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.02.16	19.989	248.574	80.57	0.83	8.907	247.113	36.19	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	23.917	291.394	82.22		11.493	289.625	39.44		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	669.679	8159.045			321.814	8109.501			0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	

Ответственный за учет тепловой энергии:



Отчет принят

200 г.

/ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2016 г.

адрес: ООО УК "Уют плюс"
 Салиха Батышева 17
 Дворово: 12405

Тип прибора: ТСПВ-020
 Номер прибора: 1301801
 Теплосистема: 1

Дата	П, ч	Втс, Гкал	Wгр, Гкал	Мгс, т	ixв, °C
01.02.16	24.00	11.589	0.000	1.749	0.00
02.02.16	24.00	12.003	0.000	1.779	0.00
03.02.16	24.00	12.334	0.000	1.819	0.00
04.02.16	24.00	11.558	0.000	1.728	0.00
05.02.16	24.00	11.719	0.000	1.693	0.00
06.02.16	24.00	12.913	0.000	1.690	0.00
07.02.16	24.00	13.249	0.000	1.715	0.00
08.02.16	24.00	13.265	0.000	1.807	0.00
09.02.16	24.00	13.234	0.000	1.831	0.00
10.02.16	24.00	12.892	0.000	1.848	0.00
11.02.16	24.00	13.903	0.000	1.907	0.00
12.02.16	24.00	14.066	0.000	1.916	0.00
13.02.16	24.00	14.838	0.000	1.959	0.00
14.02.16	24.00	15.483	0.000	1.992	0.00
15.02.16	24.00	13.537	0.000	1.912	0.00
16.02.16	24.00	12.197	0.000	1.812	0.00
17.02.16	24.00	11.928	0.000	1.765	0.00
18.02.16	24.00	12.184	0.000	1.790	0.00
19.02.16	24.00	12.299	0.000	1.773	0.00
20.02.16	24.00	12.492	0.000	1.786	0.00
21.02.16	24.00	13.053	0.000	1.808	0.00
22.02.16	24.00	12.643	0.000	1.779	0.00
23.02.16	24.00	11.699	0.000	1.694	0.00
24.02.16	24.00	10.926	0.000	2.106	0.00
25.02.16	24.00	10.432	0.000	1.523	0.00
26.02.16	24.00	9.938	0.000	1.440	0.00
27.02.16	24.00	10.410	0.000	1.462	0.00
28.02.16	24.00	11.082	0.000	1.461	0.00
Среднее:		12.424	0.000	1.769	0.000
Итого:	672.00	347.866	0.000	49.544	

Дата и время	Втс Итого, Гкал	Мгс Итого, т	Wгр Итого, Гкал
31.01.2016 23:59	6377.382	1116.699	0.000
28.02.2016 23:59	6725.248	1166.244	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____
 Отчет принят _____ 200 г. _____ /