

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/02/16г.-28/02/16г.

Абонент: _____
Адрес: С. Баттеев 9 (жилая)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00164401 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7F8E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/02/16	80.60	45.71	34.89	121.73	118.30	118.92	117.77	0.53	7.00	5.00	4.132	24	0	
02/02/16	78.76	47.86	30.90	147.25	143.27	144.25	142.71	0.56	7.00	5.00	4.433	24	0	
03/02/16	79.47	48.30	31.17	146.65	142.59	143.60	142.01	0.58	7.00	5.00	4.447	24	0	
04/02/16	80.40	45.79	34.61	116.91	113.63	114.32	113.19	0.44	7.00	5.00	3.936	24	0	
05/02/16	80.71	46.93	33.78	128.07	124.45	125.22	123.91	0.54	7.00	5.00	4.208	24	0	
06/02/16	83.21	48.41	34.80	137.18	133.11	133.98	132.47	0.64	7.00	5.00	4.641	24	0	
07/02/16	83.95	47.33	36.62	141.28	136.98	137.81	136.32	0.66	7.00	5.00	5.023	24	0	
08/02/16	83.88	50.00	33.88	147.26	142.81	143.85	142.14	0.67	7.00	5.00	4.844	24	0	
09/02/16	84.04	49.37	34.67	138.62	134.41	135.35	133.80	0.61	7.00	5.00	4.664	24	0	
10/02/16	82.74	48.12	34.62	134.58	130.58	131.41	129.97	0.61	7.00	5.00	4.526	24	0	
11/02/16	83.83	50.55	33.28	150.64	146.06	147.13	145.37	0.69	7.00	5.00	4.870	24	0	
12/02/16	86.64	50.73	35.91	141.70	137.12	138.14	136.47	0.65	7.00	5.00	4.931	24	0	
13/02/16	87.91	51.08	36.83	148.53	143.64	144.69	142.91	0.73	7.00	5.00	5.300	24	0	
14/02/16	89.09	50.72	38.37	147.33	142.35	143.37	141.66	0.69	7.00	5.00	5.470	24	0	
15/02/16	86.45	49.98	36.47	134.55	130.20	131.17	129.64	0.56	7.00	5.00	4.756	24	0	
16/02/16	81.91	47.17	34.74	125.88	122.21	122.95	121.66	0.55	7.00	5.00	4.253	24	0	
17/02/16	80.91	46.95	33.96	120.09	116.69	117.39	116.15	0.54	7.00	5.00	3.963	24	0	
18/02/16	81.49	46.41	35.08	121.11	117.59	118.31	117.09	0.50	7.00	5.00	4.130	24	0	
19/02/16	81.07	46.99	34.08	124.70	121.12	121.88	120.60	0.52	7.00	5.00	4.132	24	0	
20/02/16	82.78	47.89	34.89	129.62	125.76	126.56	125.18	0.58	7.00	5.00	4.393	24	0	
21/02/16	83.13	48.76	34.37	137.36	133.23	134.15	132.63	0.60	7.00	5.00	4.583	24	0	
22/02/16	82.34	48.09	34.25	133.93	130.02	130.82	129.38	0.64	7.00	5.00	4.458	24	0	
23/02/16	81.68	45.89	35.79	109.45	106.30	106.90	105.85	0.45	7.00	5.00	3.806	24	0	
24/02/16	80.67	45.10	35.57	107.13	104.07	104.71	103.68	0.39	7.00	5.00	3.705	24	0	
25/02/16	80.77	45.59	35.18	112.18	108.97	109.66	108.59	0.38	7.00	5.00	3.839	24	0	
26/02/16	80.67	46.45	34.22	114.32	111.09	111.79	110.64	0.45	7.00	5.00	3.808	24	0	
27/02/16	80.41	47.04	33.37	128.85	125.25	126.01	124.67	0.58	7.00	5.00	4.184	24	0	
28/02/16	80.99	46.25	34.74	124.87	121.32	122.03	120.79	0.53	7.00	5.00	4.219	24	0	
Итого:				3671.77	3563.12	3586.37	3547.25	15.87			123.654	672	0	
Средние:	82.52	47.84	34.68						7.00	5.00				

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6167ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____