

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/11/15г.-29/11/15г.

Абонент: ИПТ ЛМАС Договор N: 12805
Адрес: С.Ветеринар 5 (м.м.г.) Тип расходомера:
Тепловычислитель ВК17 сет. N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00170265 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8225 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/11/15	75.31	46.58	28.73	286.22	279.04	280.59	277.72	1.32	7.00	4.00	8.027	24	0	
02/11/15	75.59	45.69	29.90	249.67	243.38	244.36	241.92	1.46	7.00	4.00	7.286	24	0	
03/11/15	74.57	44.83	29.74	222.96	217.47	218.82	216.72	0.75	7.00	4.00	6.476	24	0	
04/11/15	74.42	44.96	29.46	233.60	227.86	229.14	226.92	0.94	7.00	4.00	6.723	24	0	
05/11/15	74.17	44.95	29.22	227.60	222.06	223.12	220.99	1.07	7.00	4.00	6.496	24	0	
06/11/15	74.55	45.45	29.10	249.28	243.12	243.92	241.55	1.57	7.00	4.00	7.083	24	0	
07/11/15	74.23	46.23	28.00	273.40	266.73	267.88	265.17	1.56	7.00	4.00	7.478	24	0	
08/11/15	75.57	46.73	28.84	288.19	280.94	282.20	279.26	1.68	7.00	4.00	8.112	24	0	
09/11/15	75.82	46.57	29.25	279.77	272.68	273.88	271.07	1.61	7.00	4.00	7.989	24	0	
10/11/15	76.19	46.95	29.24	285.57	278.29	279.53	276.60	1.69	7.00	4.00	8.147	24	0	
11/11/15	76.01	45.92	30.09	264.81	258.08	259.36	256.79	1.29	7.00	4.00	7.773	24	0	
12/11/15	75.58	45.86	29.72	259.32	252.77	253.93	251.40	1.37	7.00	4.00	7.520	24	0	
13/11/15	76.12	45.81	30.31	256.74	250.17	251.34	248.83	1.34	7.00	4.00	7.594	24	0	
14/11/15	81.59	47.20	34.39	262.11	254.56	255.68	252.98	1.58	7.00	4.00	8.768	24	0	
15/11/15	83.27	48.61	34.66	294.03	285.24	286.71	283.52	1.72	7.00	4.00	9.903	24	0	
16/11/15	83.25	47.27	35.98	253.24	245.65	246.91	244.28	1.37	7.00	4.00	8.855	24	0	
17/11/15	82.51	47.35	35.16	258.50	250.87	252.18	249.50	1.37	7.00	4.00	8.832	24	0	
18/11/15	83.38	47.60	35.78	261.50	253.67	255.00	252.28	1.39	7.00	4.00	9.093	24	0	
19/11/15	83.72	47.65	36.07	257.56	249.78	251.19	248.51	1.27	7.00	4.00	9.025	24	0	
20/11/15	82.54	48.31	34.23	273.96	265.85	267.45	264.47	1.38	7.00	4.00	9.117	24	0	
21/11/15	82.45	47.73	34.72	260.45	252.80	254.35	251.58	1.22	7.00	4.00	8.787	24	0	
22/11/15	75.87	46.03	29.84	271.28	264.38	265.91	263.25	1.13	7.00	4.00	7.900	24	0	
23/11/15	75.76	44.61	31.15	219.48	213.92	215.25	213.24	0.68	7.00	4.00	6.670	24	0	
24/11/15	76.55	45.96	30.59	265.74	258.89	260.48	257.86	1.03	7.00	4.00	7.928	24	0	
25/11/15	77.55	46.40	31.15	263.54	256.59	258.19	255.55	1.04	7.00	4.00	8.002	24	0	
26/11/15	80.24	47.26	32.98	267.82	260.29	262.05	259.28	1.01	7.00	4.00	8.596	24	0	
27/11/15	82.54	48.55	33.99	277.70	269.50	271.25	268.23	1.27	7.00	4.00	9.170	24	0	
28/11/15	82.53	47.59	34.94	261.23	253.53	255.11	252.39	1.14	7.00	4.00	8.870	24	0	
29/11/15	80.83	47.21	33.62	272.12	264.37	266.07	263.25	1.12	7.00	4.00	8.903	24	0	
Итого:				7597.39	7392.48	7431.85	7355.11	37.37			235.123	696	0	
Средние:	78.37	46.62	31.75						7.00	4.00				

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29061ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации