

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/11/15г.-29/11/15г.

Абонент: Усть-Илимск
Адрес: г. Усть-Илимск (м.п.м.е.)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12905
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00164401 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7F8E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/11/15	75.49	47.27	28.22	152.74	148.88	150.00	148.42	0.46	7.00	5.00	4.205	24	0	
02/11/15	75.77	46.55	29.22	131.61	128.27	129.20	127.89	0.38	7.00	5.00	3.750	24	0	
03/11/15	74.67	46.25	28.42	109.90	107.20	108.03	106.94	0.26	7.00	5.00	3.045	24	0	
04/11/15	74.55	45.54	29.01	116.33	113.48	114.27	113.15	0.33	7.00	5.00	3.292	24	0	
05/11/15	74.29	46.33	27.96	122.51	119.52	120.39	119.17	0.35	7.00	5.00	3.343	24	0	
06/11/15	74.68	46.67	28.01	130.97	127.74	128.66	127.34	0.40	7.00	5.00	3.581	24	0	
07/11/15	74.36	48.23	26.13	154.62	150.81	151.97	150.33	0.48	7.00	5.00	3.944	24	0	
08/11/15	75.69	47.54	28.15	151.74	147.90	148.96	147.36	0.54	7.00	5.00	4.166	24	0	
09/11/15	75.93	48.74	27.19	160.63	156.57	157.74	155.98	0.59	7.00	5.00	4.263	24	0	
10/11/15	76.43	48.74	27.69	155.47	151.46	152.67	150.95	0.51	7.00	5.00	4.198	24	0	
11/11/15	76.14	47.52	28.62	142.25	138.64	139.66	138.18	0.46	7.00	5.00	3.971	24	0	
12/11/15	75.70	46.69	29.01	135.84	132.39	133.28	131.90	0.49	7.00	5.00	3.840	24	0	
13/11/15	76.25	46.17	30.08	132.84	129.45	130.22	128.90	0.55	7.00	5.00	3.898	24	0	
14/11/15	81.78	47.87	33.91	136.14	132.21	133.03	131.58	0.63	7.00	5.00	4.488	24	0	
15/11/15	83.41	48.83	34.58	151.41	146.86	147.80	146.14	0.72	7.00	5.00	5.084	24	0	
16/11/15	83.37	47.78	35.59	130.91	126.98	127.79	126.41	0.57	7.00	5.00	4.524	24	0	
17/11/15	82.60	47.71	34.89	135.27	131.27	132.09	130.68	0.59	7.00	5.00	4.586	24	0	
18/11/15	83.52	48.13	35.39	135.95	131.88	132.70	131.25	0.63	7.00	5.00	4.672	24	0	
19/11/15	83.85	49.22	34.63	140.96	136.67	137.67	136.09	0.58	7.00	5.00	4.737	24	0	
20/11/15	82.66	50.27	32.39	158.90	154.21	155.39	153.54	0.67	7.00	5.00	5.002	24	0	
21/11/15	82.64	49.54	33.10	139.60	135.47	136.52	134.94	0.53	7.00	5.00	4.488	24	0	
22/11/15	76.03	45.99	30.04	138.59	135.09	135.92	134.56	0.53	7.00	5.00	4.060	24	0	
23/11/15	75.90	46.12	29.78	116.03	113.08	113.86	112.74	0.34	7.00	5.00	3.371	24	0	
24/11/15	76.64	47.41	29.23	144.91	141.15	142.11	140.60	0.55	7.00	5.00	4.131	24	0	
25/11/15	77.70	47.50	30.20	145.38	141.56	142.49	141.02	0.54	7.00	5.00	4.278	24	0	
26/11/15	80.33	48.84	31.49	150.46	146.24	147.29	145.63	0.61	7.00	5.00	4.610	24	0	
27/11/15	82.63	50.30	32.33	156.78	152.15	153.32	151.48	0.67	7.00	5.00	4.925	24	0	
28/11/15	82.73	47.64	35.09	136.29	132.26	133.16	131.75	0.51	7.00	5.00	4.647	24	0	
29/11/15	80.99	47.13	33.86	140.26	136.28	137.15	135.70	0.58	7.00	5.00	4.618	24	0	
Итого:				4055.29	3945.67	3973.34	3930.62	15.05			121.717	696	0	
Средние:	78.51	47.67	30.84						7.00	5.00				

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3982ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации