

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент: ООО "КХМ"
Адрес: г. Владивосток, ул. (название)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00164401

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7F8E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/15	65.09	55.22	9.87	89.57	87.84	88.73	87.47	0.37	7.00	5.00	0.869	24	0	*
02/10/15	69.74	55.29	14.45	70.29	68.76	69.55	68.57	0.19	7.00	5.00	0.997	24	0	
03/10/15	70.33	55.34	14.99	72.94	71.34	72.13	71.09	0.25	7.00	5.00	1.071	24	0	
04/10/15	70.71	55.04	15.67	74.91	73.26	74.04	72.98	0.28	7.00	5.00	1.151	24	0	
05/10/15	70.93	56.86	14.07	75.06	73.36	74.23	73.11	0.25	7.00	5.00	1.035	24	0	
06/10/15	72.51	52.20	20.31	102.01	99.59	100.33	99.05	0.54	7.00	5.00	2.029	24	0	
07/10/15	73.50	49.48	24.02	156.25	152.51	153.73	151.96	0.55	7.00	5.00	3.666	24	0	
08/10/15	74.89	50.02	24.87	169.62	165.41	166.78	164.81	0.60	7.00	5.00	4.116	24	0	
09/10/15	76.04	49.80	26.24	163.55	159.39	160.71	158.84	0.55	7.00	5.00	4.190	24	0	
10/10/15	76.41	49.84	26.57	171.09	166.69	168.08	166.12	0.57	7.00	5.00	4.435	24	0	
11/10/15	75.92	49.72	26.20	175.78	171.32	172.71	170.71	0.61	7.00	5.00	4.494	24	0	
12/10/15	76.46	49.78	26.68	157.46	153.39	154.68	152.87	0.52	7.00	5.00	4.097	24	0	
13/10/15	76.00	47.96	28.04	131.67	128.31	129.32	127.92	0.39	7.00	5.00	3.601	24	0	
14/10/15	72.98	49.35	23.63	136.49	133.25	134.40	132.85	0.40	7.00	5.00	3.150	24	0	
15/10/15	71.56	50.12	21.44	166.62	162.83	164.23	162.31	0.52	7.00	5.00	3.498	24	0	
16/10/15	71.71	49.96	21.75	147.39	144.01	145.29	143.58	0.43	7.00	5.00	3.136	24	0	
17/10/15	71.74	50.83	20.91	147.37	143.98	145.33	143.58	0.40	7.00	5.00	3.016	24	0	
18/10/15	71.41	49.52	21.89	146.32	142.97	144.23	142.55	0.42	7.00	5.00	3.133	24	0	
19/10/15	71.56	50.23	21.33	157.21	153.65	154.99	153.15	0.50	7.00	5.00	3.281	24	0	
20/10/15	71.53	49.43	22.10	175.09	171.06	172.49	170.52	0.54	7.00	5.00	3.783	24	0	
21/10/15	74.73	48.15	26.58	147.74	144.09	145.19	143.60	0.49	7.00	5.00	3.835	24	0	
22/10/15	76.27	48.69	27.58	142.86	139.18	140.31	138.75	0.43	7.00	5.00	3.841	24	0	
23/10/15	76.07	47.16	28.91	126.27	123.04	123.98	122.68	0.36	7.00	5.00	3.560	24	0	
24/10/15	75.51	46.16	29.35	122.79	119.68	120.56	119.36	0.32	7.00	5.00	3.515	24	0	
25/10/15	75.62	45.20	30.42	126.01	122.80	123.63	122.46	0.34	7.00	5.00	3.739	24	0	
26/10/15	75.97	46.33	29.64	119.89	116.85	117.67	116.47	0.38	7.00	5.00	3.468	24	0	
27/10/15	75.32	46.32	29.00	119.11	116.13	117.00	115.82	0.31	7.00	5.00	3.367	24	0	
28/10/15	75.03	46.35	28.68	120.30	117.31	118.20	116.99	0.32	7.00	5.00	3.364	24	0	
29/10/15	75.95	46.36	29.59	126.59	123.38	124.30	123.04	0.34	7.00	5.00	3.656	24	0	
Итого:				3838.25	3745.38	3776.82	3733.21	12.17			191.093	696	0	
Средние:	73.50	49.89	23.61						7.00	5.00				

Итоговые параметры на 30/10/15г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30/10/15	10721.20	10479.44	10596.88	10454.83	24.61	184.620	3207	31

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3238ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации