

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за январь 2010 г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"

Адрес: Салиха Батыева 13

Доропор:

12405

Тип прибора: ТСРВ-020

Номер прибора: 1206425

Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
01.01.16	40.476	388.717	103.92	0.60	22.152	386.112	57.34	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.16	44.102	422.688	104.12	0.60	24.701	419.879	58.74	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.16	40.831	391.834	103.99	0.60	22.321	389.178	56.93	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.16	40.118	385.828	103.75	0.60	21.514	383.248	56.00	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.16	36.753	353.071	103.85	0.60	19.005	350.555	54.02	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.16	36.083	354.273	101.71	0.60	18.713	351.960	53.14	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.16	37.890	377.456	100.13	0.60	20.315	374.979	53.91	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.16	33.526	349.161	95.90	0.60	17.625	346.948	50.80	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.16	29.300	317.699	92.08	0.60	15.251	315.823	48.22	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.16	25.881	287.198	91.56	0.60	12.674	280.555	45.12	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.16	30.791	319.157	95.99	0.60	15.671	317.167	49.21	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.16	46.379	458.414	100.99	0.60	26.624	455.527	58.40	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.16	38.302	389.878	97.85	0.60	20.987	387.394	53.70	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.16	30.652	343.825	89.00	0.60	16.641	341.936	48.61	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.16	29.051	323.521	89.62	0.60	15.437	321.746	47.89	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.01.16	37.336	387.984	96.02	0.60	20.491	385.671	53.03	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.01.16	39.085	407.531	95.67	0.60	21.582	404.990	53.04	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.01.16	28.226	319.913	88.12	0.60	15.048	318.197	47.30	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.01.16	30.908	358.764	86.00	0.60	17.485	356.896	48.96	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.01.16	28.353	320.447	88.31	0.60	15.171	318.689	47.47	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.01.16	30.440	340.815	89.02	0.60	16.437	338.906	48.46	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.01.16	35.335	366.374	96.29	0.60	19.245	364.084	52.80	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.01.16	31.098	338.992	91.65	0.60	16.650	336.944	49.40	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.01.16	34.857	366.649	94.55	0.60	18.626	364.348	51.00	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.01.16	46.532	447.983	103.65	0.60	26.515	445.083	59.53	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.01.16	50.894	478.962	106.03	0.60	29.520	475.975	61.99	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.01.16	50.635	476.267	106.08	0.60	29.219	473.285	61.70	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.01.16	44.490	419.200	105.89	0.60	24.627	416.496	58.88	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.01.16	35.163	339.413	103.31	0.60	18.101	337.142	53.57	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.01.16	28.552	306.241	92.86	0.60	14.557	304.404	47.58	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.01.16	25.565	313.738	81.45	0.60	13.956	312.280	44.82	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	36.052	369.258	96.75		19.576	366.981	52.63		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	1117.604	11446.992			606.862	11376.399			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии:

200 г.

Отчет принят

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2016 г.

Потребитель:

ООО УК "Уют плюс"

Адрес:

Салиха Батыева 13

Договор:

12405

Тип прибора:

ТСРВ-020

Номер прибора:

1206425

Теплосистема:

1

Дата	п, ч	Втс, Г кал	Втв, Г кал	Мтс, т	кв, °С
01.01.16	24.00	18.324	0.000	2.605	0.00
02.01.16	24.00	19.401	0.000	2.808	0.00
03.01.16	24.00	18.510	0.000	2.656	0.00
04.01.16	24.00	18.604	0.000	2.579	0.00
05.01.16	24.00	17.747	0.000	2.516	0.00
06.01.16	24.00	17.370	0.000	2.313	0.00
07.01.16	24.00	17.575	0.000	2.477	0.00
08.01.16	24.00	15.901	0.000	2.213	0.00
09.01.16	24.00	14.049	0.000	1.876	0.00
10.01.16	24.00	13.208	0.000	1.643	0.00
11.01.16	24.00	15.120	0.000	1.990	0.00
12.01.16	24.00	19.755	0.000	2.888	0.00
13.01.16	24.00	17.315	0.000	2.485	0.00
14.01.16	24.00	14.012	0.000	1.889	0.00
15.01.16	24.00	13.614	0.000	1.774	0.00
16.01.16	24.00	16.845	0.000	2.313	0.00
17.01.16	24.00	17.503	0.000	2.541	0.00
18.01.16	24.00	13.177	0.000	1.716	0.00
19.01.16	24.00	13.423	0.000	1.867	0.00
20.01.16	24.00	13.183	0.000	1.758	0.00
21.01.16	24.00	14.003	0.000	1.908	0.00
22.01.16	24.00	16.090	0.000	2.290	0.00
23.01.16	24.00	14.447	0.000	2.047	0.00
24.01.16	24.00	16.231	0.000	2.301	0.00
25.01.16	24.00	20.018	0.000	2.901	0.00
26.01.16	24.00	21.374	0.000	2.987	0.00
27.01.16	24.00	21.416	0.000	2.982	0.00
28.01.16	24.00	19.863	0.000	2.704	0.00
29.01.16	24.00	17.061	0.000	2.270	0.00
30.01.16	24.00	13.995	0.000	1.837	0.00
31.01.16	24.00	11.609	0.000	1.458	0.00
Среднее:		16.476	0.000	2.277	0.000
Итого:	744.00	510.743	0.000	70.594	

Дата и время	Втс итог, Г кал	Мтс итог, т	Втв итог, Г кал
31.12.2015 23:59	5912.952	665.506	0.000
31.01.2016 23:59	6423.695	736.100	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии:



Отчет принят

200 г.

