

Учет электроэнергии тепловым энергией и теплоносителя за март 2010 г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"
 Адрес: Санина Баттеева 17
 Дворов: 12405
 Тип прибора: ТСПБ-020
 Номер прибора: 1301801
 Теплосчетчик: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, MPa	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, MPa	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, MPa	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, MPa
01.03.16	20.405	253.389	80.87	0.83	9.288	251.938	36.96	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.03.16	22.333	270.099	83.00	0.82	10.353	268.619	38.40	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.03.16	18.804	237.906	79.38	0.82	8.581	236.535	36.35	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.03.16	18.321	236.639	77.68	0.81	8.480	235.340	36.04	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.03.16	19.568	252.845	77.64	0.82	9.157	251.567	36.46	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.03.16	19.558	252.438	77.71	0.84	9.191	251.166	36.61	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.03.16	18.374	237.826	77.49	0.84	8.553	236.597	36.10	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.03.16	18.205	236.013	77.35	0.83	8.389	234.829	35.82	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.03.16	18.533	240.639	77.23	0.83	8.618	239.501	36.01	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.03.16	19.886	254.418	78.37	0.83	9.311	253.313	36.72	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.03.16	19.682	252.730	78.02	0.82	9.370	251.660	36.84	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.03.16	19.460	250.045	78.01	0.81	9.134	249.005	36.54	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.03.16	21.183	270.150	78.65	0.81	9.866	269.137	36.77	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.03.16	22.345	278.896	80.23	0.82	10.640	277.926	38.34	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.03.16	24.451	292.021	83.98	0.81	11.623	291.020	39.73	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.03.16	21.768	260.090	83.92	0.85	10.093	259.028	38.37	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.03.16	18.589	235.093	79.47	0.87	8.466	234.069	36.21	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.03.16	20.422	261.117	78.27	0.84	9.679	260.149	37.24	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.03.16	22.239	258.406	86.22	0.84	9.773	257.315	37.85	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.03.16	24.814	288.187	86.22	0.81	11.168	287.239	38.76	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.03.16	23.917	276.136	86.73	0.81	10.843	275.188	39.00	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.03.16	22.964	266.548	86.38	0.84	10.310	265.605	38.48	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.03.16	19.926	243.919	81.76	0.85	8.985	242.989	36.90	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.16	20.564	258.013	79.76	0.83	9.447	257.196	36.79	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.16	19.674	248.640	79.22	0.82	9.116	247.862	36.65	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.16	17.063	216.996	78.79	0.85	7.755	216.167	35.82	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.16	18.315	237.344	77.19	0.83	8.547	236.673	36.20	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.16	18.087	233.970	77.36	0.85	8.303	233.257	35.62	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.16	18.084	234.718	77.09	0.83	8.421	234.053	35.99	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	20.263	252.961	80.14		9.362	251.916	37.02		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	587.533	7335.229			271.459	7304.942			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии:
 Отчет принят 200 г.

 /
 /

(УТВЕРЖДЕНО) СЧЕТ О ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА МАРТ 2016 Г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"

Адрес: Салиха Батыева 17

Договор: 12405

Тип прибора:

Номер прибора:

Теплосчетчик:

ТСРВ-020

1301801

1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мте, т	Твв, °С
01.03.16	24.00	11.117	0.000	1.451	0.00
02.03.16	24.00	11.980	0.000	1.480	0.00
03.03.16	24.00	10.223	0.000	1.371	0.00
04.03.16	24.00	9.841	0.000	1.299	0.00
05.03.16	24.00	10.411	0.000	1.278	0.00
06.03.16	24.00	10.367	0.000	1.273	0.00
07.03.16	24.00	9.821	0.000	1.229	0.00
08.03.16	24.00	9.816	0.000	1.184	0.00
09.03.16	24.00	9.915	0.000	1.138	0.00
10.03.16	24.00	10.575	0.000	1.105	0.00
11.03.16	24.00	10.312	0.000	1.070	0.00
12.03.16	24.00	10.326	0.000	1.040	0.00
13.03.16	24.00	11.318	0.000	1.013	0.00
14.03.16	24.00	11.705	0.000	0.969	0.00
15.03.16	24.00	12.827	0.000	1.001	0.00
16.03.16	24.00	11.675	0.000	1.062	0.00
17.03.16	24.00	10.123	0.000	1.024	0.00
18.03.16	24.00	10.743	0.000	0.968	0.00
19.03.16	24.00	12.467	0.000	1.092	0.00
20.03.16	24.00	13.646	0.000	0.948	0.00
21.03.16	24.00	13.074	0.000	0.948	0.00
22.03.16	24.00	12.654	0.000	0.943	0.00
23.03.16	24.00	10.940	0.000	0.930	0.00
24.03.16	24.00	11.117	0.000	0.817	0.00
25.03.16	24.00	10.558	0.000	0.778	0.00
26.03.16	24.00	9.308	0.000	0.829	0.00
27.03.16	23.00	9.768	0.000	0.671	0.00
28.03.16	24.00	9.784	0.000	0.712	0.00
29.03.16	24.00	9.664	0.000	0.665	0.00
Среднее:		10.901	0.000	1.045	0.000
Итого:	695.00	316.074	0.000	30.286	

Дата и время	Втс, Гкал	Мте, т	Втв, Гкал
29.02.2016 23:59	6737.285	1167.756	0.000
29.03.2016 23:59	7053.359	1198.043	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____
Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____