

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/01/16г.-31/01/16г.Абонент: УОТ МОСКДоговор N: 12905Адрес: С. Батюшкин Т (жилье)

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00164401

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0x7F8E

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/01/16	104.28	60.07	44.21	164.53	157.23	159.12	156.49	0.74	7.00	5.00	6.977	24	0	
02/01/16	104.48	61.08	43.40	175.06	167.25	169.37	166.43	0.82	7.00	5.00	7.286	24	0	
03/01/16	104.40	59.51	44.89	163.55	156.28	158.12	155.53	0.75	7.00	5.00	7.042	24	0	
04/01/16	104.13	59.00	45.13	168.99	161.50	163.37	160.73	0.77	7.00	5.00	7.316	24	0	
05/01/16	104.22	57.92	46.30	151.60	144.88	146.46	144.19	0.69	7.00	5.00	6.733	24	0	
06/01/16	101.96	57.29	44.67	161.27	154.35	156.04	153.67	0.68	7.00	5.00	6.917	24	0	
07/01/16	100.50	57.46	43.04	158.29	151.71	153.36	151.01	0.70	7.00	5.00	6.551	24	0	
08/01/16	96.12	54.04	42.08	150.11	144.32	145.69	143.70	0.62	7.00	5.00	6.089	24	0	
09/01/16	92.36	50.03	42.33	128.14	123.53	124.52	123.04	0.49	7.00	5.00	5.239	24	0	
10/01/16	92.01	46.71	45.30	112.80	108.77	109.50	108.38	0.39	7.00	5.00	4.934	24	0	
11/01/16	96.93	53.65	43.28	144.52	138.87	140.15	138.27	0.60	7.00	5.00	6.025	24	0	
12/01/16	101.39	58.93	42.46	178.01	170.47	172.45	169.70	0.77	7.00	5.00	7.262	24	0	
13/01/16	98.01	56.71	41.30	163.43	156.91	158.57	156.20	0.71	7.00	5.00	6.501	24	0	
14/01/16	89.38	49.85	39.53	142.76	137.92	138.95	137.31	0.61	7.00	5.00	5.463	24	0	
15/01/16	90.10	49.49	40.61	132.30	127.75	128.67	127.20	0.55	7.00	5.00	5.197	24	0	
16/01/16	96.44	50.12	46.32	130.69	125.60	126.48	125.00	0.60	7.00	5.00	5.828	24	0	
17/01/16	95.78	49.01	46.77	132.64	127.57	128.34	126.90	0.67	7.00	5.00	5.981	24	0	
18/01/16	88.18	49.10	39.08	137.58	133.02	133.87	132.33	0.69	7.00	5.00	5.207	24	0	
19/01/16	86.47	48.73	37.74	135.56	131.24	132.05	130.56	0.68	7.00	5.00	4.962	24	0	
20/01/16	88.61	48.93	39.68	133.30	128.83	129.67	128.19	0.64	7.00	5.00	5.116	24	0	
21/01/16	89.75	49.63	40.12	136.64	131.97	132.83	131.31	0.66	7.00	5.00	5.303	24	0	
1/16	96.80	52.93	43.87	147.81	142.02	143.13	141.27	0.75	7.00	5.00	6.246	24	0	
2/01/16	91.74	51.16	40.58	142.97	137.88	138.89	137.19	0.69	7.00	5.00	5.606	24	0	
24/01/16	95.43	53.46	41.97	161.59	155.44	156.68	154.56	0.88	7.00	5.00	6.538	24	0	
25/01/16	104.21	61.07	43.14	186.42	178.13	180.19	177.09	1.04	7.00	5.00	7.711	24	0	
26/01/16	106.40	61.36	45.04	181.56	173.21	175.22	172.18	1.03	7.00	5.00	7.834	24	0	
27/01/16	106.48	62.04	44.44	184.85	176.33	178.47	175.32	1.01	7.00	5.00	7.870	24	0	
28/01/16	106.26	61.44	44.82	172.53	164.63	166.56	163.67	0.96	7.00	5.00	7.408	24	0	
29/01/16	103.47	55.43	48.04	139.39	133.26	134.48	132.56	0.70	7.00	5.00	6.425	24	0	
30/01/16	93.02	48.64	44.38	118.49	114.19	114.92	113.65	0.54	7.00	5.00	5.074	24	0	
31/01/16	81.63	44.04	37.59	117.16	113.77	114.34	113.29	0.48	7.00	5.00	4.282	24	0	
Итого:				4654.54	4468.83	4510.46	4446.92	21.91			192.923	744	0	
Средние:	97.13	54.16	42.97						7.00	5.00				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5493ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации