

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/03/16г.-16/03/16г.

Абонент: Уфг лтс

Адрес: С. Батоева 9 (м/кв)

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч

G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00164401

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0х7F8E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	81.10	47.70	33.40	133.38	129.55	130.42	129.01	0.54	7.00	5.00	4.332	24	0	
02/03/16	83.29	50.17	33.12	146.72	142.34	143.39	141.69	0.65	7.00	5.00	4.722	24	0	
03/03/16	79.68	46.96	32.72	121.15	117.78	118.53	117.28	0.50	7.00	5.00	3.859	24	0	
04/03/16	77.98	46.99	30.99	124.69	121.35	122.15	120.88	0.47	7.00	5.00	3.763	24	0	
05/03/16	77.93	46.75	31.18	132.32	128.79	129.59	128.26	0.53	7.00	5.00	4.016	24	0	
06/03/16	78.01	46.55	31.46	125.90	122.51	123.27	122.00	0.51	7.00	5.00	3.860	24	0	
07/03/16	77.78	46.16	31.62	120.26	117.07	117.75	116.56	0.51	7.00	5.00	3.701	24	0	
08/03/16	77.68	45.78	31.90	117.28	114.16	114.82	113.67	0.49	7.00	5.00	3.644	24	0	
09/03/16	77.55	46.72	30.83	121.47	118.27	118.99	117.76	0.51	7.00	5.00	3.648	24	0	
10/03/16	78.65	47.04	31.61	127.19	123.74	124.50	123.21	0.53	7.00	5.00	3.913	24	0	
11/03/16	78.35	47.99	30.36	128.19	124.77	125.54	124.18	0.59	7.00	5.00	3.793	24	0	
12/03/16	78.23	46.33	31.90	123.37	120.06	120.74	119.48	0.58	7.00	5.00	3.836	24	0	
13/03/16	78.91	47.09	31.82	133.13	129.50	130.25	128.88	0.62	7.00	5.00	4.125	24	0	
14/03/16	80.52	48.62	31.90	145.24	141.15	142.04	140.43	0.72	7.00	5.00	4.504	24	0	
15/03/16	84.11	51.41	32.70	155.11	150.36	151.53	149.66	0.70	7.00	5.00	4.924	24	0	
16/03/16	84.24	50.27	33.97	133.71	129.64	130.56	129.01	0.63	7.00	5.00	4.409	24	0	
Итого:				2089.11	2031.04	2044.07	2021.96	9.08			65.049	384	0	
С	ние:	79.63	47.66	31.97					7.00	5.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
29/02/16 24:00	28026.00	27237.05	27480.93	27139.67	97.38	781.376	6151	31
16/03/16 24:00	30115.11	29268.09	29525.00	29161.63	106.46	846.425	6535	31
Итого:	2089.11	2031.04	2044.07	2021.96	9.08	65.049	384	0

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6575ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 17/03/16г.-29/03/16г.

Абонент: Уотплус
Адрес: С. Батоева 9 (миле)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12805
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00164401 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x7F8E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
17/03/16	107.10	107.13	-0.03	----	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	13	*
18/03/16	78.96	48.03	30.93	81.61	79.37	79.88	79.01	0.36	7.00	5.00	2.457	14	10	*
19/03/16	86.40	49.91	36.49	134.46	130.18	131.04	129.49	0.69	7.00	5.00	4.756	24	0	
20/03/16	86.56	50.96	35.60	148.28	143.52	144.58	142.82	0.70	7.00	5.00	5.118	24	0	
21/03/16	87.24	52.85	34.39	150.85	145.94	147.15	145.22	0.72	7.00	5.00	5.028	24	0	
22/03/16	86.84	51.82	35.02	142.96	138.32	139.42	137.63	0.69	7.00	5.00	4.851	24	0	
23/03/16	82.21	48.31	33.90	123.58	119.94	120.72	119.40	0.54	7.00	5.00	4.070	24	0	
24/03/16	80.06	47.70	32.36	132.88	129.18	129.94	128.57	0.61	7.00	5.00	4.183	24	0	
25/03/16	79.45	47.61	31.84	128.73	125.18	125.92	124.59	0.59	7.00	5.00	3.991	24	0	
26/03/16	79.15	45.13	34.02	102.96	100.13	100.65	99.70	0.43	7.00	5.00	3.409	24	0	
27/03/16	77.45	44.70	32.75	110.52	107.62	108.11	107.08	0.54	7.00	5.00	3.526	24	0	
28/03/16	77.66	45.07	32.59	110.08	107.16	107.67	106.62	0.54	7.00	5.00	3.494	24	0	
29/03/16	77.42	45.46	31.96	112.68	109.73	110.26	109.20	0.53	7.00	5.00	3.510	24	0	
Итого:				1479.59	1436.27	1445.34	1429.33	6.94			48.393	278	23	
Средние:	83.58	52.67	30.91						7.00	5.00				

Период нормальной работы 278ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 23ч
Время работы прибора после сброса 310ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации