

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/12/15г.-28/12/15г.

Абонент: С.Б.Исеев 5 (желез)

Договор N: _____

Адрес: Теплоучаститель ВКТ7 сет. N 1

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00170265

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0x8225 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/12/15	76.66	46.58	30.08	266.74	259.86	261.32	258.65	1.21	7.00	4.00	7.827	24	0	
02/12/15	76.25	46.55	29.70	265.82	259.03	260.45	257.79	1.24	7.00	4.00	7.704	24	0	
03/12/15	75.73	46.74	28.99	282.79	275.66	277.40	274.53	1.13	7.00	4.00	8.005	24	0	
04/12/15	75.91	46.59	29.32	272.40	265.47	267.09	264.34	1.13	7.00	4.00	7.792	24	0	
05/12/15	76.41	46.83	29.58	280.90	273.69	275.38	272.50	1.19	7.00	4.00	8.107	24	0	
06/12/15	76.00	46.49	29.51	273.80	266.84	268.26	265.51	1.33	7.00	4.00	7.883	24	0	
07/12/15	75.92	45.66	30.26	243.33	237.15	238.40	236.00	1.15	7.00	4.00	7.187	24	0	
08/12/15	75.79	46.07	29.72	254.36	247.94	249.20	246.67	1.27	7.00	4.00	7.377	24	0	
09/12/15	75.36	46.62	28.74	278.16	271.20	272.87	270.07	1.13	7.00	4.00	7.804	24	0	
10/12/15	75.61	46.40	29.21	271.76	264.90	266.59	263.86	1.04	7.00	4.00	7.747	24	0	
11/12/15	75.83	46.40	29.43	267.34	260.55	262.23	259.54	1.01	7.00	4.00	7.675	24	0	
12/12/15	77.39	47.08	30.31	282.91	275.50	277.40	274.47	1.03	7.00	4.00	8.362	24	0	
13/12/15	76.68	47.00	29.68	290.20	282.70	284.53	281.54	1.16	7.00	4.00	8.402	24	0	
14/12/15	77.42	46.17	31.25	265.41	258.45	260.18	257.52	0.93	7.00	4.00	8.085	24	0	
15/12/15	80.05	47.28	32.77	269.04	261.52	263.27	260.47	1.05	7.00	4.00	8.584	24	0	
16/12/15	86.02	48.56	37.46	260.04	251.79	253.42	250.60	1.19	7.00	4.00	9.446	24	0	
17/12/15	89.07	50.53	38.54	273.77	264.53	266.16	262.98	1.55	7.00	4.00	10.218	24	0	
18/12/15	91.17	51.34	39.83	280.75	270.89	272.46	269.10	1.79	7.00	4.00	10.814	24	0	
19/12/15	91.68	52.31	39.37	293.69	283.24	284.74	281.09	2.15	7.00	4.00	11.179	24	0	
20/12/15	91.57	50.15	41.42	266.31	256.86	257.06	254.03	2.83	7.00	4.00	10.658	24	0	
21/12/15	87.13	48.32	38.81	247.21	239.17	240.34	237.66	1.51	7.00	4.00	9.295	24	0	
22/12/15	76.92	45.36	31.56	229.26	223.30	225.00	222.81	0.49	7.00	4.00	7.056	24	0	
23/12/15	75.99	45.70	30.29	246.66	240.41	241.81	239.43	0.98	7.00	4.00	7.290	24	0	
24/12/15	75.73	45.95	29.78	256.17	249.71	251.11	248.59	1.12	7.00	4.00	7.444	24	0	
25/12/15	78.45	46.80	31.65	267.94	260.70	262.33	259.61	1.09	7.00	4.00	8.262	24	0	
26/12/15	84.12	48.25	35.87	266.14	258.02	259.60	256.76	1.26	7.00	4.00	9.271	24	0	
27/12/15	79.13	46.85	32.28	270.23	262.85	264.35	261.60	1.25	7.00	4.00	8.496	24	0	
28/12/15	83.89	47.74	36.15	250.34	242.74	244.01	241.38	1.36	7.00	4.00	8.791	24	0	
Итого:				7473.47	7264.67	7306.96	7229.10	35.57			236.761	672	0	
Средние:	79.92	47.37	32.55						7.00	4.00				

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29762ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации