

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/04/16г.-27/04/16г.

Абонент:

С.5-1

Адрес:

шт/40м

Договор N:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч

M сет. воды=

т.сут Mгвс=

т.сут

G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00176636

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0х0967

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	76.22	43.39	32.83	202.34	197.16	194.78	193.02	4.14	8.00	4.00	6.487	24	0	
02/04/16	76.84	42.52	34.32	191.93	186.94	184.49	182.91	4.03	8.00	4.00	6.429	24	0	
03/04/16	76.45	43.02	33.43	212.11	206.66	204.00	202.24	4.42	8.00	4.00	6.921	24	0	
04/04/16	76.26	43.25	33.01	202.22	197.06	194.61	192.88	4.18	8.00	4.00	6.515	24	0	
05/04/16	76.12	43.41	32.71	203.23	198.04	195.73	193.98	4.06	8.00	4.00	6.489	24	0	
06/04/16	75.09	44.08	31.01	213.86	208.57	206.18	204.29	4.28	8.00	4.00	6.479	24	0	
07/04/16	75.12	44.13	30.99	195.35	190.50	188.49	186.75	3.75	8.00	4.00	5.913	24	0	
08/04/16	74.61	44.18	30.43	187.68	183.07	181.25	179.56	3.51	8.00	4.00	5.580	24	0	
09/04/16	74.82	43.42	31.40	180.45	175.98	174.19	172.60	3.38	8.00	4.00	5.535	24	0	
10/04/16	73.17	45.15	28.02	184.58	180.21	178.67	176.93	3.28	8.00	4.00	5.059	24	0	
11/04/16	73.09	45.69	27.40	201.35	196.57	194.92	192.98	3.59	8.00	4.00	5.398	24	0	
12/04/16	73.05	45.59	27.46	143.18	139.80	138.41	137.04	2.76	8.00	4.00	3.848	17	7	*
13/04/16	73.21	45.59	27.62	185.41	181.04	179.08	177.33	3.71	8.00	4.00	5.006	24	0	
14/04/16	71.22	47.90	23.32	197.02	192.60	190.78	188.69	3.91	8.00	4.00	4.505	24	0	
15/04/16	70.59	48.52	22.07	205.10	200.55	198.63	196.45	4.10	8.00	4.00	4.439	24	0	
16/04/16	70.57	48.26	22.31	205.53	200.96	198.98	196.79	4.17	8.00	4.00	4.494	24	0	
17/04/16	70.21	48.30	21.91	218.99	214.18	212.02	209.66	4.52	8.00	4.00	4.708	24	0	
18/04/16	70.22	48.63	21.59	229.08	224.06	221.76	219.27	4.79	8.00	4.00	4.853	24	0	
19/04/16	70.52	48.05	22.47	216.09	211.30	209.05	206.77	4.53	8.00	4.00	4.758	24	0	
20/04/16	70.30	48.29	22.01	203.23	198.75	196.78	194.62	4.13	8.00	4.00	4.385	24	0	
21/04/16	70.09	48.67	21.42	220.74	215.87	213.74	211.35	4.52	8.00	4.00	4.637	24	0	
22/04/16	69.23	50.14	19.09	247.81	242.49	240.29	237.47	5.02	8.00	4.00	4.644	24	0	
23/04/16	69.68	49.16	20.52	263.37	257.62	254.95	252.04	5.58	8.00	4.00	5.300	24	0	
24/04/16	69.38	48.93	20.45	253.93	248.45	245.85	243.05	5.40	8.00	4.00	5.095	24	0	
25/04/16	69.65	49.35	20.30	89.86	87.91	87.03	86.03	1.88	8.00	4.00	1.792	9	15	*
26/04/16	68.86	53.33	15.53	95.17	93.17	93.25	92.00	1.17	8.00	4.00	1.456	15	9	*
27/04/16	68.67	54.50	14.17	165.13	161.68	161.73	159.46	2.22	8.00	4.00	2.314	24	0	
Итого:				5314.74	5191.19	5139.64	5086.16	105.03			133.039	617	31	
Средние:	72.34	46.87	25.47						8.00	4.00				

Период нормальной работы 617ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 31ч

Время работы прибора после сброса 31173ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

129,269 + 5,414
6,162
140,845

3,88

12,188