

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Октябрь 2016 г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"

Адрес: Салиха Батыева 13

Договор: 12405

тип прибора:

Номер прибора:

Теплосистема:

ТСРВ-020

1206425

1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.09.16	29,981	518,757	57.71	0.60	22,459	514,249	43.46	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.09.16	37,291	539,559	69.43	0.60	28,327	534,515	52.89	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.09.16	35,518	496,168	71.49	0.60	26,951	492,039	54.74	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.09.16	33,593	470,139	71.36	0.60	25,459	466,315	54.56	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.09.16	34,476	491,031	70.10	0.60	26,689	487,328	54.59	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.09.16	34,448	487,050	70.63	0.60	26,495	484,388	54.59	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.09.16	33,248	476,773	69.62	0.60	25,588	474,460	53.83	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.09.16	32,940	476,119	69.08	0.60	25,345	473,743	53.38	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.10.16	32,712	476,050	68.61	0.60	25,158	473,506	53.02	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.10.16	33,571	483,990	69.25	0.60	25,673	480,938	53.26	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.10.16	32,958	478,760	68.73	0.60	25,548	476,153	53.54	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.10.16	34,675	490,166	70.64	0.60	27,073	487,680	55.41	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.10.16	33,365	473,425	70.38	0.60	25,898	471,103	54.86	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.10.16	33,269	469,865	70.70	0.60	25,659	467,435	54.77	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.10.16	33,847	471,991	71.63	0.60	25,939	469,421	55.10	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.10.16	31,229	428,642	72.76	0.60	22,932	426,126	53.68	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.10.16	30,821	423,125	72.75	0.60	22,264	420,526	52.87	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.10.16	32,860	451,863	72.64	0.60	24,206	449,086	53.78	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.10.16	31,627	434,106	72.31	0.60	23,060	431,596	53.08	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.10.16	32,279	441,988	72.95	0.60	23,467	439,604	53.22	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.10.16	31,571	430,517	73.25	0.60	22,825	428,203	53.17	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.10.16	29,396	394,633	74.40	0.60	20,478	392,496	52.05	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.10.16	28,230	379,902	74.21	0.60	19,525	377,839	51.62	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.10.16	30,074	403,471	74.44	0.60	20,674	401,226	51.47	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.10.16	32,410	434,935	74.43	0.60	22,530	432,380	51.98	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.10.16	19,813	268,435	63.47	0.60	13,442	266,767	48.18	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.10.16	30,272	408,144	74.07	0.60	21,005	406,810	51.52	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.10.16	28,427	382,319	74.28	0.60	19,652	381,817	51.35	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.10.16	29,206	392,996	74.24	0.60	20,173	392,996	51.26	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.10.16	31,217	416,853	74.80	0.60	21,429	416,851	51.34	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	31,954	447,875	71.23		23,622	445,398	52.81		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	955,325	13391,772			705,923	13317,592			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии:

Отчет принят

200 г.



Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Октябрь 2016 г.

Потребитель:

ООО УК "Уют Плюс"

Адрес:

Салиха Батыева 13

Договор:

12405

И прибора:

ТСРВ-020

Номер прибора:

1206425

Теплосистема:

1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втн, Гкал	Мтс, т	Тхв, °С
23.09.16	23.00	7.488	0.000	4.376	0.00
24.09.16	24.00	8.964	0.000	5.044	0.00
25.09.16	24.00	8.567	0.000	4.130	0.00
26.09.16	24.00	8.135	0.000	3.824	0.00
27.09.16	24.00	7.787	0.000	3.703	0.00
28.09.16	24.00	7.953	0.000	2.662	0.00
29.09.16	23.85	7.660	0.000	2.313	0.00
30.09.16	24.00	7.596	0.000	2.376	0.00
01.10.16	24.00	7.554	0.000	2.544	0.00
02.10.16	24.00	7.898	0.000	3.052	0.00
03.10.16	24.00	7.409	0.000	2.607	0.00
04.10.16	24.00	7.602	0.000	2.486	0.00
05.10.16	24.00	7.468	0.000	2.323	0.00
06.10.16	24.00	7.610	0.000	2.430	0.00
07.10.16	24.00	7.908	0.000	2.570	0.00
08.10.16	24.00	8.297	0.000	2.516	0.00
09.10.16	24.00	8.556	0.000	2.599	0.00
10.10.16	24.00	8.654	0.000	2.778	0.00
11.10.16	23.75	8.567	0.000	2.510	0.00
12.10.16	24.00	8.812	0.000	2.384	0.00
13.10.16	24.00	8.746	0.000	2.314	0.00
14.10.16	24.00	8.918	0.000	2.137	0.00
15.10.16	24.00	8.705	0.000	2.064	0.00
16.10.16	24.00	9.400	0.000	2.245	0.00
17.10.16	24.00	9.880	0.000	2.555	0.00
18.10.16	17.65	6.372	0.000	1.665	0.00
19.10.16	24.00	9.267	0.000	1.334	0.00
20.10.16	24.00	8.776	0.000	0.503	0.00
21.10.16	24.00	9.033	0.000	0.000	0.00
22.10.16	24.00	9.788	0.000	0.002	0.00
Среднее:		8.331	0.000	2.473	0.000
Итого:	712.25	249.370	0.000	74.044	

Дата и время	Втс, Гкал	Мтс, т	Втн, Гкал
22.09.2016 23:59			
22.10.2016 23:59			

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /
Отчет принят _____ 200 г. _____ /



Сектор теплоэнергетики
Уют Плюс
М.П. _____
И.П. _____