

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Июль 2016 г.

Потребитель:
Адрес:
Договор:

ООО УК "Уют плюс"
Салиха Батыева 17
12405

Тип прибора:
Номер прибора:
Теплоисточник:

ТСРВ-020
1301801
1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.06.16	0.000	0.000	23.52	0.96	0.000	0.000	23.65	0.03	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.06.16	0.000	0.000	23.14	0.89	0.000	0.000	22.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.06.16	0.000	0.000	22.48	0.91	0.000	0.000	21.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.06.16	0.000	0.000	21.91	0.91	0.000	0.000	20.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.06.16	0.000	0.000	21.49	0.92	0.000	0.000	20.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.06.16	0.000	0.000	21.08	0.92	0.000	0.000	20.42	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.06.16	0.000	0.000	20.87	0.93	0.000	0.000	20.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.06.16	0.000	0.000	20.68	0.93	0.000	0.000	20.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.07.16	0.000	0.000	20.56	0.94	0.000	0.000	20.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.07.16	0.000	0.000	20.46	0.94	0.000	0.000	20.25	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.07.16	0.000	0.000	20.41	0.94	0.000	0.000	20.14	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.07.16	0.847	23.375	22.29	1.02	0.722	23.355	21.38	0.07	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.07.16	6.948	100.899	68.99	1.50	4.799	100.086	48.15	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.07.16	6.927	100.000	69.46	1.50	4.781	99.131	48.27	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.07.16	7.619	110.638	68.98	1.51	5.353	109.772	48.79	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.07.16	7.442	106.484	70.05	1.52	5.142	105.592	48.74	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.07.16	6.883	98.455	70.22	1.55	4.744	97.534	48.67	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.07.16	8.061	115.750	69.74	1.58	5.655	114.868	49.31	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.07.16	6.103	87.450	70.00	1.03	4.287	86.897	49.88	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.07.16	7.916	115.236	67.21	1.18	5.623	114.444	49.01	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.07.16	8.278	118.940	69.91	1.38	5.826	117.778	49.36	0.34	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.07.16	7.490	107.749	69.90	1.48	5.250	106.587	49.23	0.35	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.07.16	7.261	103.925	70.10	1.49	5.100	103.070	49.49	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.07.16	7.061	100.929	70.20	1.48	4.962	100.140	49.55	0.28	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.07.16	7.626	109.514	69.78	1.50	5.430	108.794	49.91	0.29	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.07.16	7.599	108.457	70.09	1.50	5.351	107.812	49.56	0.28	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.07.16	7.450	105.975	70.28	1.52	5.243	105.337	49.72	0.28	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.07.16	7.726	110.322	70.12	1.19	5.464	109.665	49.77	0.30	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.07.16	7.778	111.362	69.87	1.27	5.494	110.683	49.61	0.29	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.07.16	7.391	105.628	70.10	1.29	5.208	104.886	49.64	0.28	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	4.464	64.473	50.27		3.136	63.985	37.84		0.000	0.000			0.000	0.000		
Итого:	134.406	1941.088			94.434	1926.429			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии:
Отчет принят

200 г



Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Июль 2016 г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"
Адрес: Салиха Батыева 17
Договор: 12405
Тип прибора: ТСРВ-020
Номер прибора: 1301801
Теплоноситель: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Мте, т	txв, °C
23.06.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
24.06.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
25.06.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
26.06.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
27.06.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
28.06.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
29.06.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
30.06.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
01.07.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
02.07.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
03.07.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
04.07.16	24.00	0.125	0.000	0.020	0.00
05.07.16	24.00	2.149	0.000	0.812	0.00
06.07.16	24.00	2.146	0.000	0.869	0.00
07.07.16	24.00	2.266	0.000	0.866	0.00
08.07.16	24.00	2.301	0.000	0.892	0.00
09.07.16	24.00	2.139	0.000	0.921	0.00
10.07.16	24.00	2.406	0.000	0.882	0.00
11.07.16	16.80	1.816	0.000	0.553	0.00
12.07.16	24.00	2.293	0.000	0.791	0.00
13.07.16	24.00	2.452	0.000	1.161	0.00
14.07.16	24.00	2.240	0.000	1.162	0.00
15.07.16	24.00	2.161	0.000	0.856	0.00
16.07.16	24.00	2.099	0.000	0.789	0.00
17.07.16	24.00	2.196	0.000	0.720	0.00
18.07.16	24.00	2.249	0.000	0.645	0.00
19.07.16	24.00	2.207	0.000	0.638	0.00
20.07.16	24.00	2.262	0.000	0.657	0.00
21.07.16	24.00	2.284	0.000	0.680	0.00
22.07.16	24.00	2.183	0.000	0.743	0.00
Среднее:		1.328	0.000	0.488	0.000
Итого:	712.80	39.972	0.000	14.660	

Дата и время
22.06.2016 23:59
22.07.2016 23:59

Ответственный за учет тепловой энергии:
Отчет принят _____ 200 г.

Метрические значения
Wтеп, Гкал
Wгв, Гкал

Метрические значения
Wтеп, Гкал
Wгв, Гкал

Печать ООО УК "Уют плюс" с печатью "Уют Плюс" для документов

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
ТЕЛ: 205-60-80
УЛ. РОДИНА, 43А
28 ИЮЛ 2016
ВЕРНОСТЬ ПОЛУЧИЛ:
МУХАМЕДИНОВ Р.Н.