

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Октябрь 2016 г.

Потребитель: ООО УК "Уют Плюс"

Адрес: Салиха Батыева 17

Договор: 12405

прибора:

Номер прибора:

Теплосистема:

ТСРВ-020

1301801

1

| Дата     | W1, Гкал | m1, т    | t1, °C | P1, МПа | W2, Гкал | m2, т    | t2, °C | P2, МПа | W3, Гкал | m3, т | t3, °C | P3, МПа | W4, Гкал | m4, т | t4, °C | P4, МПа |
|----------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|
| 23.09.16 | 24.798   | 439.532  | 57.81  | 0.00    | 18.168   | 438.819  | 40.83  | 0.56    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 24.09.16 | 16.438   | 243.280  | 69.27  | 0.00    | 9.798    | 241.104  | 39.25  | 0.49    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 25.09.16 | 14.256   | 201.782  | 71.34  | 0.06    | 7.535    | 199.823  | 37.71  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 26.09.16 | 13.501   | 191.441  | 71.21  | 0.00    | 7.138    | 189.692  | 37.62  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 27.09.16 | 14.262   | 205.002  | 70.00  | 0.45    | 7.818    | 203.512  | 38.39  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 28.09.16 | 14.272   | 203.451  | 70.54  | 0.18    | 7.688    | 202.231  | 37.99  | 0.43    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 29.09.16 | 12.875   | 186.437  | 69.52  | 0.61    | 7.143    | 185.056  | 38.59  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 30.09.16 | 13.108   | 190.644  | 68.98  | 1.20    | 7.317    | 189.411  | 38.58  | 0.45    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 01.10.16 | 13.817   | 202.697  | 68.53  | 0.38    | 7.904    | 201.465  | 39.18  | 0.45    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 02.10.16 | 14.374   | 209.118  | 69.16  | 0.48    | 8.142    | 207.763  | 38.98  | 0.45    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 03.10.16 | 13.403   | 196.347  | 68.63  | 0.25    | 7.602    | 195.091  | 38.95  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 04.10.16 | 12.303   | 175.763  | 70.50  | 0.07    | 6.671    | 174.496  | 38.21  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 05.10.16 | 12.503   | 179.232  | 70.26  | 0.01    | 6.811    | 177.900  | 38.29  | 0.43    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 06.10.16 | 12.021   | 171.429  | 70.54  | 0.88    | 6.487    | 170.065  | 38.28  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 07.10.16 | 12.490   | 175.564  | 71.48  | 1.37    | 6.530    | 174.116  | 37.39  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 08.10.16 | 12.318   | 170.417  | 72.62  | 1.40    | 6.265    | 168.972  | 37.10  | 0.43    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 09.10.16 | 14.721   | 203.433  | 72.65  | 1.48    | 7.880    | 201.900  | 37.44  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 10.10.16 | 15.107   | 209.010  | 72.53  | 1.50    | 7.801    | 207.441  | 37.52  | 0.46    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 11.10.16 | 14.225   | 196.535  | 72.26  | 1.43    | 7.270    | 195.132  | 37.07  | 0.46    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 12.10.16 | 14.403   | 198.432  | 72.73  | 1.50    | 7.260    | 197.051  | 36.70  | 0.45    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 13.10.16 | 19.521   | 265.905  | 73.19  | 1.46    | 10.472   | 264.656  | 38.95  | 0.46    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 14.10.16 | 24.565   | 330.358  | 74.46  | 1.18    | 14.068   | 328.928  | 42.63  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 15.10.16 | 24.451   | 330.259  | 74.25  | 0.54    | 13.937   | 328.880  | 42.32  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 16.10.16 | 26.888   | 361.356  | 74.49  | 1.23    | 15.501   | 359.807  | 42.97  | 0.45    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 17.10.16 | 27.959   | 375.894  | 74.47  | 1.27    | 16.483   | 374.309  | 43.85  | 0.46    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 18.10.16 | 18.599   | 253.253  | 62.53  | 0.80    | 10.861   | 252.032  | 41.81  | 0.41    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 19.10.16 | 23.706   | 321.874  | 74.10  | 0.39    | 13.477   | 319.545  | 42.13  | 0.43    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 20.10.16 | 23.545   | 317.611  | 74.32  | 1.46    | 13.338   | 315.626  | 42.23  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 21.10.16 | 23.880   | 322.258  | 74.28  | 1.55    | 13.559   | 320.257  | 42.28  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| 22.10.16 | 25.824   | 346.399  | 74.83  | 0.54    | 14.718   | 344.599  | 42.68  | 0.44    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    | 0.000    | 0.000 | 0.00   | 0.00    |
| Среднее: | 17.472   | 245.836  | 71.05  |         | 9.845    | 244.335  | 39.53  |         | 0.000    | 0.000 | 0.00   |         | 0.000    | 0.000 | 0.00   |         |
| Итого:   | 524.134  | 7374.712 |        |         | 295.340  | 7329.677 |        |         | 0.000    | 0.000 |        |         | 0.000    | 0.000 |        |         |

Ответственный за учет тепловой энергии:  
Отчет принят 200 г.



# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Октябрь 2016 г.

Потребитель:

ООО УК "Уют плюс"

Адрес:

Салеха Батыева 17

Договор:

12405

прибора:

г/номер прибора:

ТСРВ-020  
1301801

Теплосистема:

1

| Дата     | п, ч   | Втс, Гкал | Втг, Гкал | Мтс, т | тхв, °С |
|----------|--------|-----------|-----------|--------|---------|
| 23.09.16 | 24.00  | 6.630     | 0.000     | 0.713  | 0.00    |
| 24.09.16 | 24.00  | 6.640     | 0.000     | 2.176  | 0.00    |
| 25.09.16 | 24.00  | 6.721     | 0.000     | 1.959  | 0.00    |
| 26.09.16 | 24.00  | 6.363     | 0.000     | 1.750  | 0.00    |
| 27.09.16 | 24.00  | 6.445     | 0.000     | 1.489  | 0.00    |
| 28.09.16 | 24.00  | 6.584     | 0.000     | 1.220  | 0.00    |
| 29.09.16 | 23.83  | 5.733     | 0.000     | 1.381  | 0.00    |
| 30.09.16 | 24.00  | 5.791     | 0.000     | 1.234  | 0.00    |
| 01.10.16 | 24.00  | 5.913     | 0.000     | 1.232  | 0.00    |
| 02.10.16 | 24.00  | 6.232     | 0.000     | 1.355  | 0.00    |
| 03.10.16 | 24.00  | 5.801     | 0.000     | 1.256  | 0.00    |
| 04.10.16 | 24.00  | 5.632     | 0.000     | 1.267  | 0.00    |
| 05.10.16 | 24.00  | 5.692     | 0.000     | 1.332  | 0.00    |
| 06.10.16 | 24.00  | 5.534     | 0.000     | 1.364  | 0.00    |
| 07.10.16 | 24.00  | 5.960     | 0.000     | 1.448  | 0.00    |
| 08.10.16 | 24.00  | 6.054     | 0.000     | 1.445  | 0.00    |
| 09.10.16 | 24.00  | 7.142     | 0.000     | 1.533  | 0.00    |
| 10.10.16 | 24.00  | 7.306     | 0.000     | 1.569  | 0.00    |
| 11.10.16 | 24.00  | 6.955     | 0.000     | 1.403  | 0.00    |
| 12.10.16 | 24.00  | 7.143     | 0.000     | 1.381  | 0.00    |
| 13.10.16 | 23.95  | 9.050     | 0.000     | 1.249  | 0.00    |
| 14.10.16 | 24.00  | 10.496    | 0.000     | 1.429  | 0.00    |
| 15.10.16 | 24.00  | 10.514    | 0.000     | 1.380  | 0.00    |
| 16.10.16 | 24.00  | 11.387    | 0.000     | 1.550  | 0.00    |
| 17.10.16 | 24.00  | 11.476    | 0.000     | 1.585  | 0.00    |
| 18.10.16 | 24.00  | 7.738     | 0.000     | 1.221  | 0.00    |
| 19.10.16 | 24.00  | 10.229    | 0.000     | 2.328  | 0.00    |
| 20.10.16 | 24.00  | 10.207    | 0.000     | 1.984  | 0.00    |
| 21.10.16 | 24.00  | 10.321    | 0.000     | 2.001  | 0.00    |
| 22.10.16 | 24.00  | 11.106    | 0.000     | 1.801  | 0.00    |
| Среднее: |        | 7.627     | 0.000     | 1.501  | 0.000   |
| Итого:   | 719.78 | 228.794   | 0.000     | 45.035 |         |

| Дата и время     | Втс Итог, Гкал | Мтс Итог, т | Втгв Итог, Гкал |
|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| 22.09.2016 23:59 |                |             |                 |
| 22.10.2016 23:59 |                |             |                 |

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_ /  
 Отчет принят \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ /



КАЗАНСКИЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНЩИК  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПАО  
 УЛ. ГОДИ 4, 10А  
 20.10.2016  
 М.А. ЕФИМОВ Р.Н.  
 Тел: 205-60-80