

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Август 2016 г.

Потребитель:
Адрес:
Дворов:

ООО УК "Уют Плюс"
Салеха Батыева 17
12405

Тип прибора:
Номер прибора:
Теплосчетчик:

ТСРВ-020
1301801
1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.07.16	7.197	103.210	70.00	1.06	5.089	102.437	49.67	0.28	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.07.16	7.486	107.187	70.06	1.03	5.284	106.434	49.57	0.27	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.07.16	7.770	112.234	69.26	0.84	5.527	111.524	49.34	0.31	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.07.16	9.462	143.277	67.72	0.00	7.294	141.878	50.84	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.07.16	7.978	117.388	68.98	0.00	5.773	115.682	49.86	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.07.16	7.515	109.242	69.67	0.00	5.334	107.668	49.57	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.07.16	7.241	104.929	69.99	0.00	5.102	103.497	49.25	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.07.16	7.303	106.551	69.56	0.00	5.229	105.096	49.77	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.07.16	7.335	108.619	68.53	0.00	5.266	107.177	49.31	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.08.16	7.716	112.988	68.93	0.00	5.563	111.760	49.95	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.08.16	7.359	105.732	70.02	0.00	5.210	104.876	49.77	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.08.16	7.265	104.747	69.72	0.00	5.178	104.066	49.83	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.08.16	7.543	109.517	69.29	0.00	5.421	108.719	49.99	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.08.16	7.271	105.481	69.37	0.00	5.269	104.635	50.40	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.08.16	7.134	102.113	70.35	0.00	5.096	101.221	50.38	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.08.16	7.698	111.100	69.83	0.00	5.541	110.131	50.41	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.08.16	7.736	111.299	70.05	0.00	5.576	110.339	50.50	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.08.16	7.506	107.507	70.33	0.00	5.373	106.545	50.47	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.08.16	7.828	112.380	70.06	0.16	5.616	111.390	50.35	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.08.16	7.957	114.546	69.93	0.00	5.752	113.546	50.64	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.08.16	7.543	108.340	70.14	0.00	5.414	107.442	50.35	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.08.16	7.196	103.342	70.05	0.00	5.170	102.656	50.34	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.08.16	7.942	114.339	69.79	0.00	5.781	113.512	50.94	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.08.16	7.361	104.497	70.92	0.00	5.218	103.659	50.26	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.08.16	7.475	107.028	70.39	0.00	5.346	106.120	50.33	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.08.16	7.927	113.921	69.97	0.00	5.726	112.970	50.63	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.08.16	7.396	105.617	70.51	0.00	5.272	104.677	50.32	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.08.16	7.107	101.283	70.63	0.69	5.044	100.295	50.25	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.08.16	7.257	103.741	70.30	1.38	5.203	102.667	50.67	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.08.16	7.920	113.498	70.12	1.22	5.720	112.418	50.76	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.08.16	7.836	112.690	69.93	1.19	5.675	111.603	50.76	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	7.589	109.624	69.82		5.454	108.601	50.18		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000		
Итого:	235.258	3398.339			169.062	3366.642			0.000	0.000			0.000	0.000		

В ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛ:

23.08.2016

МУХАМЕТШИНОВ Р.Н.

Одоставленный за учет тепловой энергии
Отчет принят

200 т



Исполнитель ЗАО "ВЭИ-Т"

www.vet-it.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Август 2016 г.

Потребитель:

ООО УК "Уют Плюс"

Тип прибора:

ТСРВ-020

Адрес:

Салиха Батыева 17

Номер прибора:

1301801

Договор:

12405

Теплосистема:

1

Дата	п, ч	Wгр, Гкал	Wтр, Гкал	Мгс, т	тв, °С
23.07.16	24.00	2.108	0.000	0.773	0.00
24.07.16	24.00	2.202	0.000	0.753	0.00
25.07.16	24.00	2.244	0.000	0.710	0.00
26.07.16	24.00	2.168	0.000	1.398	0.00
27.07.16	24.00	2.205	0.000	1.706	0.00
28.07.16	24.00	2.181	0.000	1.574	0.00
29.07.16	24.00	2.139	0.000	1.432	0.00
30.07.16	24.00	2.074	0.000	1.455	0.00
31.07.16	24.00	2.068	0.000	1.441	0.00
01.08.16	24.00	2.153	0.000	1.227	0.00
02.08.16	24.00	2.148	0.000	0.856	0.00
03.08.16	24.00	2.088	0.000	0.681	0.00
04.08.16	24.00	2.122	0.000	0.798	0.00
05.08.16	24.00	2.002	0.000	0.846	0.00
06.08.16	24.00	2.037	0.000	0.892	0.00
07.08.16	24.00	2.157	0.000	0.970	0.00
08.08.16	24.00	2.160	0.000	0.960	0.00
09.08.16	24.00	2.133	0.000	0.962	0.00
10.08.16	24.00	2.211	0.000	0.989	0.00
11.08.16	24.00	2.205	0.000	0.999	0.00
12.08.16	24.00	2.129	0.000	0.897	0.00
13.08.16	24.00	2.026	0.000	0.686	0.00
14.08.16	24.00	2.160	0.000	0.826	0.00
15.08.16	24.00	2.143	0.000	0.838	0.00
16.08.16	24.00	2.129	0.000	0.907	0.00
17.08.16	24.00	2.201	0.000	0.950	0.00
18.08.16	24.00	2.123	0.000	0.940	0.00
19.08.16	24.00	2.063	0.000	0.987	0.00
20.08.16	24.00	2.054	0.000	1.074	0.00
21.08.16	24.00	2.200	0.000	1.079	0.00
22.08.16	24.00	2.161	0.000	1.087	0.00
Среднее:		2.135	0.000	1.022	0.000
Итого:	744.00	66.195	0.000	31.696	

Дата и время

Wгр, Гкал

Мгс, т

Wтр, Гкал

22.07.2016 23:59

(Ответственный за учет тепловой энергии)
(Отчет принят)

200 т

