

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Сентябрь 2016 г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"

Адрес: Салиха Батыева 17

Договор: 12405

Ин прибора:

Номер прибора:

Теплосчетчик: 1

ТСРВ-020

1301801

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.08.16	7.543	107.231	70.69	1.16	5.382	106.190	50.68	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.08.16	7.687	110.055	70.25	1.08	5.539	109.010	50.75	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.08.16	7.490	106.435	70.74	0.97	5.359	105.375	50.76	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.08.16	7.558	108.520	70.11	0.74	5.472	107.455	50.88	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.08.16	7.791	111.558	70.37	0.29	5.632	110.491	50.92	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.08.16	8.463	122.154	69.88	0.00	6.199	121.052	51.10	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.08.16	8.245	118.563	70.06	0.00	5.997	117.482	51.07	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.08.16	9.185	132.402	69.91	0.00	6.715	131.237	51.10	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.08.16	9.224	132.194	70.08	0.00	6.689	131.079	50.99	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.09.16	8.907	127.496	70.32	0.00	6.362	126.402	50.30	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.09.16	8.513	121.959	70.30	0.00	6.087	120.864	50.32	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.09.16	8.961	127.517	70.80	0.00	6.332	126.398	50.05	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.09.16	8.681	124.897	70.07	0.01	6.052	123.739	49.13	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.09.16	2.074	36.535	42.82	0.00	1.746	36.213	38.37	0.10	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.09.16	0.000	0.000	28.72	0.00	0.000	0.000	26.71	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.09.16	0.000	0.000	26.08	0.00	0.000	0.000	24.89	0.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.09.16	0.000	0.002	24.90	0.00	0.000	0.000	24.55	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.09.16	5.701	89.272	45.33	0.00	4.194	88.653	36.57	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.09.16	9.279	134.715	69.51	0.00	6.724	133.637	50.25	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.09.16	9.339	134.061	70.20	0.00	6.661	132.945	50.09	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.09.16	9.524	136.018	70.32	0.00	6.793	134.944	50.34	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.09.16	9.232	133.026	70.02	0.00	6.557	131.953	49.80	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.09.16	9.873	143.664	69.16	0.00	7.133	142.510	50.17	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.09.16	9.366	135.484	69.68	0.00	6.649	134.386	49.56	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.09.16	9.738	139.782	70.18	0.00	6.922	138.640	50.01	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.09.16	10.006	146.126	69.11	0.00	7.228	144.948	49.90	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.09.16	10.202	148.352	69.27	0.00	7.248	147.109	49.45	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.09.16	9.849	142.418	69.67	0.00	6.975	141.298	49.57	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.09.16	8.252	118.024	70.55	0.00	5.591	117.155	47.61	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.09.16	7.096	102.704	69.55	0.00	4.472	102.011	43.91	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.09.16	6.447	94.210	69.09	0.00	3.138	93.327	33.86	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	7.556	109.206	64.12		5.350	108.274	46.25		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	234.226	3385.374			165.847	3356.502			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии:

Отчет принят 200 г.



Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Сентябрь 2016 г.

Потребитель:

ООО УК "Уют плюс"

д. прибора:

ТСРВ-020

Адрес:

Салиха Батыева 17

Номер прибора:

1301801

Договор:

12405

Теплосистема:

1

Дата	п. ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мгс, т	тхв, °С
23.08.16	24.00	2.161	0.000	1.041	0.00
24.08.16	24.00	2.147	0.000	1.045	0.00
25.08.16	24.00	2.131	0.000	1.060	0.00
26.08.16	24.00	2.086	0.000	1.065	0.00
27.08.16	24.00	2.159	0.000	1.066	0.00
28.08.16	24.00	2.264	0.000	1.102	0.00
29.08.16	24.00	2.248	0.000	1.081	0.00
30.08.16	24.00	2.470	0.000	1.165	0.00
31.08.16	24.00	2.535	0.000	1.114	0.00
01.09.16	24.00	2.545	0.000	1.094	0.00
02.09.16	24.00	2.426	0.000	1.096	0.00
03.09.16	24.00	2.629	0.000	1.119	0.00
04.09.16	24.00	2.629	0.000	1.159	0.00
05.09.16	24.00	0.329	0.000	0.323	0.00
06.09.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
07.09.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
08.09.16	24.00	0.000	0.000	0.002	0.00
09.09.16	24.00	1.508	0.000	0.619	0.00
10.09.16	24.00	2.555	0.000	1.078	0.00
11.09.16	24.00	2.678	0.000	1.116	0.00
12.09.16	24.00	2.731	0.000	1.074	0.00
13.09.16	24.00	2.675	0.000	1.073	0.00
14.09.16	24.00	2.740	0.000	1.154	0.00
15.09.16	24.00	2.717	0.000	1.098	0.00
16.09.16	24.00	2.816	0.000	1.142	0.00
17.09.16	24.00	2.778	0.000	1.178	0.00
18.09.16	24.00	2.954	0.000	1.243	0.00
19.09.16	24.00	2.874	0.000	1.120	0.00
20.09.16	24.00	2.661	0.000	0.869	0.00
21.09.16	24.00	2.625	0.000	0.693	0.00
22.09.16	24.00	3.309	0.000	0.882	0.00
Среднее:		2.206	0.000	0.931	0.000
Итого:	744.00	68.379	0.000	28.872	

Дата и время	Втс Итого, Гкал	Мгс Итого, т	Втв Итого, Гкал
22.08.2016 23:59			
22.09.2016 23:59			

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ /



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 МУНИЦИПАЛЬНО-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 УЛ. РОДИ А. 43 А
 Тел: 205-60-89
 23 СЕН 2016
 ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:
 МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.