

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/07/16г.-22/08/16г.

Абонент: Уют Плюс  
Адрес: С. БАКАРЬЕВА 1  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч  
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00176636 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0967 ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt    | V1      | M1      | V2      | M2      | Mг    | P1     | P2     | Qo     | VНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | °C    | м3      | т       | м3      | т       | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч   | ч   | ч  |
| 23/07/16 | 70.25 | 50.53 | 19.72 | 40.93   | 40.03   | 39.76   | 39.27   | 0.76  | 8.00   | 4.00   | 0.792  | 12  | 12  | *  |
| 24/07/16 | 70.30 | 51.36 | 18.94 | 81.44   | 79.66   | 79.16   | 78.18   | 1.48  | 8.00   | 4.00   | 1.514  | 24  | 0   |    |
| 25/07/16 | 69.61 | 51.16 | 18.45 | 86.48   | 84.61   | 84.08   | 83.04   | 1.57  | 8.00   | 4.00   | 1.567  | 24  | 0   |    |
| 26/07/16 | 66.61 | 52.51 | 14.10 | 107.05  | 104.88  | 104.75  | 103.38  | 1.50  | 8.00   | 4.00   | 1.488  | 24  | 0   |    |
| 27/07/16 | 69.02 | 52.03 | 16.99 | 90.01   | 88.09   | 87.61   | 86.48   | 1.61  | 8.00   | 4.00   | 1.504  | 24  | 0   |    |
| 28/07/16 | 69.83 | 51.24 | 18.59 | 81.52   | 79.74   | 79.19   | 78.19   | 1.55  | 8.00   | 4.00   | 1.491  | 24  | 0   |    |
| 29/07/16 | 69.96 | 50.78 | 19.18 | 77.31   | 75.62   | 74.56   | 73.66   | 1.96  | 8.00   | 4.00   | 1.454  | 24  | 0   |    |
| 30/07/16 | 69.69 | 51.74 | 17.95 | 81.22   | 79.46   | 78.96   | 77.96   | 1.50  | 8.00   | 4.00   | 1.434  | 24  | 0   |    |
| 31/07/16 | 68.28 | 50.33 | 17.95 | 79.63   | 77.97   | 77.66   | 76.74   | 1.23  | 8.00   | 4.00   | 1.405  | 24  | 0   |    |
| 01/08/16 | 68.78 | 52.11 | 16.67 | 89.08   | 87.23   | 86.69   | 85.58   | 1.65  | 8.00   | 4.00   | 1.461  | 24  | 0   |    |
| 02/08/16 | 70.03 | 51.76 | 18.27 | 79.58   | 77.84   | 77.23   | 76.27   | 1.57  | 8.00   | 4.00   | 1.428  | 24  | 0   |    |
| 03/08/16 | 69.63 | 51.82 | 17.81 | 79.82   | 78.08   | 77.49   | 76.51   | 1.57  | 8.00   | 4.00   | 1.396  | 24  | 0   |    |
| 04/08/16 | 69.21 | 52.08 | 17.13 | 84.01   | 82.19   | 81.61   | 80.57   | 1.62  | 8.00   | 4.00   | 1.412  | 24  | 0   |    |
| 05/08/16 | 69.35 | 53.29 | 16.06 | 88.86   | 86.91   | 86.35   | 85.19   | 1.72  | 8.00   | 4.00   | 1.401  | 24  | 0   |    |
| 06/08/16 | 70.35 | 52.20 | 18.15 | 79.25   | 77.50   | 76.90   | 75.90   | 1.60  | 8.00   | 4.00   | 1.412  | 24  | 0   |    |
| 07/08/16 | 69.76 | 52.23 | 17.53 | 81.93   | 80.16   | 79.54   | 78.51   | 1.65  | 8.00   | 4.00   | 1.411  | 24  | 0   |    |
| 08/08/16 | 70.11 | 51.79 | 18.32 | 79.04   | 77.31   | 76.69   | 75.71   | 1.60  | 8.00   | 4.00   | 1.421  | 24  | 0   |    |
| 09/08/16 | 70.55 | 51.89 | 18.66 | 77.29   | 75.59   | 74.97   | 74.00   | 1.59  | 8.00   | 4.00   | 1.414  | 24  | 0   |    |
| 10/08/16 | 70.26 | 52.44 | 17.82 | 81.70   | 79.89   | 79.30   | 78.26   | 1.63  | 8.00   | 4.00   | 1.430  | 24  | 0   |    |
| 11/08/16 | 70.00 | 51.19 | 18.81 | 78.98   | 77.26   | 76.62   | 75.68   | 1.58  | 8.00   | 4.00   | 1.458  | 24  | 0   |    |
| 12/08/16 | 70.26 | 51.19 | 19.07 | 75.83   | 74.13   | 73.71   | 72.80   | 1.33  | 8.00   | 4.00   | 1.417  | 24  | 0   |    |
| 13/08/16 | 70.28 | 52.10 | 18.18 | 75.36   | 73.72   | 73.79   | 72.84   | 0.88  | 8.00   | 4.00   | 1.345  | 24  | 0   |    |
| 14/08/16 | 69.91 | 51.66 | 18.25 | 78.77   | 77.05   | 77.31   | 76.33   | 0.72  | 8.00   | 4.00   | 1.413  | 24  | 0   |    |
| 15/08/16 | 71.11 | 50.88 | 20.23 | 69.88   | 68.31   | 68.44   | 67.60   | 0.71  | 8.00   | 4.00   | 1.386  | 24  | 0   |    |
| 16/08/16 | 70.54 | 51.69 | 18.85 | 74.63   | 73.01   | 73.06   | 72.15   | 0.86  | 8.00   | 4.00   | 1.382  | 24  | 0   |    |
| 17/08/16 | 70.17 | 52.01 | 18.16 | 79.10   | 77.36   | 77.39   | 76.40   | 0.96  | 8.00   | 4.00   | 1.413  | 24  | 0   |    |
| 18/08/16 | 70.74 | 51.73 | 19.01 | 75.22   | 73.53   | 73.51   | 72.60   | 0.93  | 8.00   | 4.00   | 1.402  | 24  | 0   |    |
| 19/08/16 | 70.79 | 51.64 | 19.15 | 75.31   | 73.63   | 73.60   | 72.67   | 0.96  | 8.00   | 4.00   | 1.416  | 24  | 0   |    |
| 20/08/16 | 70.43 | 51.76 | 18.67 | 76.07   | 74.40   | 74.34   | 73.41   | 0.99  | 8.00   | 4.00   | 1.396  | 24  | 0   |    |
| 21/08/16 | 70.32 | 51.74 | 18.58 | 76.97   | 75.27   | 75.17   | 74.23   | 1.04  | 8.00   | 4.00   | 1.407  | 24  | 0   |    |
| 22/08/16 | 70.04 | 51.84 | 18.20 | 78.97   | 77.23   | 77.08   | 76.11   | 1.12  | 8.00   | 4.00   | 1.410  | 24  | 0   |    |
| Итого:   |       |       |       | 2461.24 | 2407.66 | 2396.52 | 2366.22 | 41.44 |        |        | 43.680 | 732 | 12  |    |
| Средние: | 69.88 | 51.70 | 18.18 |         |         |         |         |       | 8.00   | 4.00   |        |     |     |    |

Период нормальной работы 732ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 12ч  
Время работы прибора после сброса 2487ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



**КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**  
УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
УЛ. РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 АВГ 2016

Ведомость получил:

Мухометдинов Р.Н.