

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/16г.-22/06/16г.

Абонент: Уют плюс Договор N: 12405
 Адрес: С. Ватосетья 1 Тип расходомера:
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
 M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00176636 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x0967 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/05/16	69.31	53.57	15.74	126.87	124.14	123.03	121.35	2.79	8.00	4.00	1.970	24	0	
24/05/16	69.95	54.49	15.46	124.67	121.96	121.21	119.52	2.44	8.00	4.00	1.897	24	0	
25/05/16	70.15	51.29	18.86	104.43	102.15	101.69	100.42	1.73	8.00	4.00	1.937	24	0	
26/05/16	69.69	52.62	17.07	106.57	104.25	104.13	102.75	1.50	8.00	4.00	1.789	24	0	
27/05/16	68.98	50.89	18.09	99.28	97.18	97.14	95.92	1.26	8.00	4.00	1.768	24	0	
28/05/16	69.66	54.67	14.99	120.51	117.90	118.03	116.39	1.51	8.00	4.00	1.778	24	0	
29/05/16	68.82	54.75	14.07	131.49	128.70	128.75	126.93	1.77	8.00	4.00	1.824	24	0	
30/05/16	69.44	55.26	14.18	123.41	120.76	120.87	119.15	1.61	8.00	4.00	1.721	24	0	
31/05/16	69.77	55.12	14.65	117.85	115.28	115.39	113.76	1.52	8.00	4.00	1.701	24	0	
01/06/16	69.89	55.91	13.98	120.49	117.86	117.93	116.21	1.65	8.00	4.00	1.658	24	0	
02/06/16	69.98	53.35	16.63	108.79	106.39	106.28	104.85	1.54	8.00	4.00	1.779	24	0	
03/06/16	70.06	53.86	16.20	104.94	102.64	102.51	101.09	1.55	8.00	4.00	1.673	24	0	
04/06/16	69.54	54.01	15.53	107.95	105.61	105.47	104.05	1.56	8.00	4.00	1.647	24	0	
05/06/16	69.17	52.27	16.90	104.54	102.30	102.02	100.68	1.62	8.00	4.00	1.738	24	0	
06/06/16	69.11	54.86	14.25	124.07	121.41	121.17	119.48	1.93	8.00	4.00	1.739	24	0	
07/06/16	70.11	54.78	15.33	111.34	108.90	108.67	107.15	1.75	8.00	4.00	1.678	24	0	
08/06/16	70.11	54.77	15.34	116.19	113.66	113.41	111.81	1.85	8.00	4.00	1.752	24	0	
09/06/16	70.10	54.61	15.49	111.68	109.22	109.08	107.55	1.67	8.00	4.00	1.703	24	0	
10/06/16	70.55	53.13	17.42	104.82	102.49	102.40	101.03	1.46	8.00	4.00	1.796	24	0	
11/06/16	69.87	54.25	15.62	102.45	100.23	100.18	98.81	1.42	8.00	4.00	1.574	24	0	
12/06/16	69.90	53.81	16.09	97.67	95.52	95.49	94.21	1.31	8.00	4.00	1.545	24	0	
13/06/16	70.18	52.29	17.89	93.40	91.32	91.25	90.06	1.26	8.00	4.00	1.642	24	0	
14/06/16	69.79	54.09	15.70	102.07	99.85	99.80	98.44	1.41	8.00	4.00	1.574	24	0	
15/06/16	69.80	53.36	16.44	101.18	98.96	98.91	97.57	1.39	8.00	4.00	1.633	24	0	
16/06/16	70.17	52.57	17.60	96.48	94.36	94.28	93.05	1.31	8.00	4.00	1.672	24	0	
17/06/16	69.69	54.61	15.08	101.39	99.19	99.22	97.86	1.33	8.00	4.00	1.504	24	0	
18/06/16	70.04	53.58	16.46	90.53	88.55	88.58	87.39	1.16	8.00	4.00	1.468	24	0	
19/06/16	70.06	51.59	18.47	84.18	82.34	82.37	81.33	1.01	8.00	4.00	1.525	24	0	
20/06/16	69.66	53.87	15.79	96.60	94.52	94.59	93.29	1.23	8.00	4.00	1.499	24	0	
21/06/16	70.14	55.63	14.51	26.85	26.27	26.32	25.95	0.32	8.00	4.00	0.383	8	16	*
22/06/16	42.56	24.38	18.18	----	----	----	----	----	8.00	4.00	----	0	24	*
Итого:				3162.69	3093.91	3090.17	3048.05	45.86			149.567	704	40	*
Средние:	68.91	52.85	16.06						8.00	4.00				

Период нормальной работы 704ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 40ч
 Время работы прибора после сброса 1024ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 Южный эксплуатационный район
 ул. Родина, 43 А Тел: 205-60-89

22 ИЮН 2016
 Ведомость получена
 Мулламетдинов Р.Н.