

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/16г.-22/09/16г.

Абонент: Уют плюс
Адрес: С. Батырева 1 (м.члос)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 18405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00176636 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0967 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/08/16	71.02	51.09	19.93	72.96	71.33	71.11	70.23	1.10	8.00	4.00	1.429	24	0	
24/08/16	70.37	51.65	18.72	77.71	75.99	75.78	74.84	1.15	8.00	4.00	1.427	24	0	
25/08/16	70.98	51.59	19.39	74.18	72.51	72.26	71.34	1.17	8.00	4.00	1.412	24	0	
26/08/16	70.28	52.73	17.55	83.84	82.02	81.70	80.65	1.37	8.00	4.00	1.443	24	0	
27/08/16	70.57	52.80	17.77	81.26	79.46	79.11	78.05	1.41	8.00	4.00	1.418	24	0	
28/08/16	69.93	52.55	17.38	88.67	86.72	86.29	85.15	1.57	8.00	4.00	1.512	24	0	
29/08/16	70.15	51.94	18.21	87.47	85.56	85.03	83.97	1.59	8.00	4.00	1.566	24	0	
30/08/16	69.99	51.76	18.23	94.63	92.54	91.95	90.79	1.75	8.00	4.00	1.695	24	0	
31/08/16	70.15	50.90	19.25	91.89	89.87	89.24	88.13	1.74	8.00	4.00	1.738	24	0	
01/09/16	70.32	51.19	19.13	92.44	90.40	89.86	88.75	1.65	8.00	4.00	1.736	24	0	
02/09/16	70.36	51.97	18.39	96.31	94.18	93.77	92.56	1.62	8.00	4.00	1.740	24	0	
03/09/16	70.87	50.31	20.56	85.63	83.75	83.29	82.28	1.47	8.00	4.00	1.728	24	0	
04/09/16	69.99	49.62	20.37	89.78	87.81	87.29	86.30	1.51	8.00	4.00	1.796	24	0	
05/09/16	57.39	47.59	9.80	16.04	15.80	15.75	15.57	0.23	8.00	4.00	0.155	24	0	*
06/09/16	27.41	26.65	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.000	24	0	*
07/09/16	26.15	25.97	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.000	24	0	*
08/09/16	25.00	25.70	-0.70	0.99	0.99	0.89	0.89	0.10	8.00	4.00	0.000	24	0	*
09/09/16	62.14	49.83	12.31	80.79	79.33	79.98	79.04	0.29	8.00	4.00	0.976	24	0	*
10/09/16	69.52	55.61	13.91	138.76	135.77	136.66	134.68	1.09	8.00	4.00	1.899	24	0	
11/09/16	70.25	54.81	15.44	123.74	121.02	121.88	120.19	0.83	8.00	4.00	1.877	24	0	
12/09/16	70.34	55.67	14.67	139.46	136.37	137.05	135.08	1.29	8.00	4.00	2.013	24	0	
13/09/16	70.00	54.11	15.89	124.63	121.91	122.44	120.76	1.15	8.00	4.00	1.945	24	0	
14/09/16	69.17	56.57	12.60	143.97	140.88	141.61	139.50	1.38	8.00	4.00	1.787	24	0	
15/09/16	69.68	54.62	15.06	129.31	126.50	127.00	125.23	1.27	8.00	4.00	1.918	24	0	
16/09/16	70.15	54.94	15.21	127.91	125.12	125.57	123.82	1.30	8.00	4.00	1.913	24	0	
17/09/16	69.06	52.89	16.17	121.92	119.33	119.68	118.09	1.24	8.00	4.00	1.940	24	0	
18/09/16	69.14	52.45	16.69	122.56	119.94	120.16	118.59	1.35	8.00	4.00	2.012	24	0	
19/09/16	69.54	52.65	16.89	117.71	115.17	115.47	113.97	1.20	8.00	4.00	1.955	24	0	
20/09/16	70.27	51.56	18.71	96.57	94.42	94.84	93.65	0.77	8.00	4.00	1.778	24	0	
21/09/16	69.05	45.24	23.81	66.47	65.06	65.49	64.84	0.22	8.00	4.00	1.551	24	0	
22/09/16	67.66	33.86	33.80	72.58	71.12	71.03	70.64	0.48	8.00	4.00	2.410	24	0	
Итого:				2740.18	2680.87	2682.18	2647.58	33.29			46.769	744	0	
Средние:	65.06	49.06	16.00						8.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3230ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Участки эксплуатационный район
УЛ.РОДИ А, 43 А
ТЕЛ: 205-60-89

23 СЕН 2016

Ведомость получил:

Подпись

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.