

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/16г. - 09/05/16г.

Абонент: ЮЗ ЛПЗ Договор N: 12405
Адрес: С. Батуми 5 (мичбе) Тип расходомера:
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00170265 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8225 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/04/16	69.97	46.59	23.38	250.64	245.18	242.54	240.04	5.14	7.00	4.00	5.741	24	0	
24/04/16	69.69	46.00	23.69	249.93	244.49	241.85	239.45	5.04	7.00	4.00	5.802	24	0	
25/04/16	68.94	45.19	23.75	136.68	133.75	132.94	131.65	2.10	7.00	4.00	3.179	20	4	*
26/04/16	69.25	50.09	19.16	121.45	118.87	119.73	118.31	0.56	7.00	4.00	2.285	24	0	
27/04/16	69.00	50.65	18.35	132.51	129.67	130.44	128.82	0.85	7.00	4.00	2.389	24	0	
28/04/16	70.13	49.24	20.89	116.23	113.69	114.00	112.67	1.02	7.00	4.00	2.382	24	0	
29/04/16	69.63	50.87	18.76	123.59	120.89	121.50	120.00	0.89	7.00	4.00	2.276	24	0	
30/04/16	69.33	51.27	18.06	132.65	129.80	130.35	128.75	1.05	7.00	4.00	2.353	24	0	
01/05/16	69.99	53.50	16.49	130.63	127.75	128.51	126.78	0.97	7.00	4.00	2.114	24	0	
02/05/16	70.96	52.50	18.46	115.86	113.29	113.81	112.33	0.96	7.00	4.00	2.098	24	0	
03/05/16	70.16	51.48	18.68	131.11	128.20	128.77	127.16	1.04	7.00	4.00	2.407	24	0	
04/05/16	69.57	51.80	17.77	134.75	131.82	132.41	130.73	1.09	7.00	4.00	2.350	24	0	
05/05/16	70.91	51.51	19.40	123.75	120.98	121.39	119.89	1.09	7.00	4.00	2.353	24	0	
06/05/16	70.21	52.04	18.17	129.85	126.98	127.60	126.00	0.98	7.00	4.00	2.313	24	0	
07/05/16	70.95	52.83	18.12	125.44	122.64	123.18	121.54	1.10	7.00	4.00	2.227	24	0	
08/05/16	70.58	53.94	16.64	131.82	128.87	129.59	127.80	1.07	7.00	4.00	2.154	24	0	
09/05/16	70.07	52.67	17.40	137.29	134.28	134.95	133.19	1.09	7.00	4.00	2.346	24	0	
Итого:				2424.18	2371.15	2373.56	2345.11	26.04			46.769	404	4	
Средние:	69.96	50.72	19.24						7.00	4.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/04/16 24:00	260509.11	252952.83	230353.86	227113.96	25838.87	7374.033	29261	3272
09/05/16 24:00	262933.29	255323.98	232727.42	229459.07	25864.91	7420.802	29665	3276
Итого:	2424.18	2371.15	2373.56	2345.11	26.04	46.769	404	4

Период нормальной работы 404ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 4ч
Время работы прибора после сброса 32951ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. РОДИЧА, 43 А Тел: 205-60-89

23 МАЯ 2016
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Мухаметдинов Р.Н.