

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г.-27/04/16г.

Абонент: СБ-8 #180M
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00164401 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7F8E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	76.74	45.65	31.09	117.04	114.01	114.55	113.43	0.58	7.00	5.00	3.546	24	0	
02/04/16	77.39	46.43	30.96	113.05	110.07	110.64	109.53	0.54	7.00	5.00	3.412	24	0	
03/04/16	76.98	45.86	31.12	121.16	118.00	118.53	117.34	0.66	7.00	5.00	3.674	24	0	
04/04/16	76.83	45.36	31.47	113.86	110.89	111.37	110.29	0.60	7.00	5.00	3.493	24	0	
05/04/16	76.71	45.50	31.21	115.54	112.54	113.05	111.93	0.61	7.00	5.00	3.512	24	0	
06/04/16	75.63	45.74	29.89	116.69	113.75	114.27	113.12	0.63	7.00	5.00	3.403	24	0	
07/04/16	75.66	45.14	30.52	106.60	103.90	104.38	103.38	0.52	7.00	5.00	3.173	24	0	
08/04/16	75.12	44.77	30.35	101.14	98.62	99.06	98.13	0.49	7.00	5.00	2.994	24	0	
09/04/16	75.37	44.52	30.85	99.20	96.71	97.12	96.21	0.50	7.00	5.00	2.986	24	0	
10/04/16	73.61	45.28	28.33	101.60	99.18	99.63	98.66	0.52	7.00	5.00	2.810	24	0	
11/04/16	73.59	46.44	27.15	110.36	107.72	108.27	107.15	0.57	7.00	5.00	2.925	24	0	
12/04/16	73.55	47.44	26.11	84.52	82.51	82.91	82.02	0.49	7.00	5.00	2.158	17	7	*
13/04/16	73.76	47.13	26.63	106.15	103.58	104.17	103.09	0.49	7.00	5.00	2.760	24	0	
14/04/16	71.75	48.40	23.35	109.29	106.79	107.51	106.31	0.48	7.00	5.00	2.496	24	0	
15/04/16	71.02	48.82	22.20	114.93	112.33	113.12	111.85	0.48	7.00	5.00	2.496	24	0	
16/04/16	71.04	48.32	22.72	114.65	112.09	112.83	111.58	0.51	7.00	5.00	2.550	24	0	
17/04/16	70.63	48.10	22.53	117.48	114.86	115.61	114.35	0.51	7.00	5.00	2.589	24	0	
18/04/16	70.65	48.63	22.02	115.97	113.36	114.17	112.88	0.48	7.00	5.00	2.500	24	0	
19/04/16	70.95	48.10	22.85	115.97	113.36	114.10	112.86	0.50	7.00	5.00	2.591	24	0	
20/04/16	70.74	48.52	22.22	107.33	104.92	105.65	104.46	0.46	7.00	5.00	2.336	24	0	
21/04/16	70.51	48.64	21.87	114.94	112.37	113.15	111.87	0.50	7.00	5.00	2.458	24	0	
22/04/16	69.60	49.21	20.39	124.29	121.59	122.44	121.07	0.52	7.00	5.00	2.482	24	0	
23/04/16	70.10	48.64	21.46	137.63	134.62	135.42	133.91	0.71	7.00	5.00	2.890	24	0	
24/04/16	69.79	48.27	21.52	135.61	132.66	133.42	131.95	0.71	7.00	5.00	2.857	24	0	
25/04/16	68.95	50.66	18.29	83.64	81.83	82.64	81.63	0.20	7.00	5.00	1.499	18	6	*
26/04/16	69.42	56.61	12.81	84.74	82.90	84.36	83.11	-0.21	7.00	5.00	1.065	24	0	
27/04/16	69.16	57.35	11.81	95.66	93.58	95.21	93.74	-0.16	7.00	5.00	1.111	24	0	
Итого:				2979.04	2908.74	2927.58	2895.85	12.89			72.766	635	13	
Средние:	72.79	47.91	24.88						7.00	5.00				

Период нормальной работы 635ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 13ч
Время работы прибора после сброса 1005ч

70,59

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации