

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/16г.-22/07/16г.

Абонент: Уют Плюс
Адрес: С. Баттасва 9
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00 Град C

Договор N: 12405
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00164401 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7F8E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/06/16	35.10	29.33	5.77	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
24/06/16	26.43	23.86	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
25/06/16	25.08	23.02	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
26/06/16	24.04	22.44	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
27/06/16	23.33	22.10	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
28/06/16	22.45	21.34	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
29/06/16	21.84	20.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
30/06/16	21.50	20.78	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
01/07/16	21.27	20.70	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
02/07/16	21.16	20.68	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
03/07/16	21.20	20.79	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
04/07/16	21.20	20.79	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
04/07/16	42.63	36.96	5.67	12.69	12.58	12.80	12.72	-0.14	7.00	5.00	0.071	24	0	*
05/07/16	69.91	62.27	7.64	111.83	109.39	111.97	109.96	-0.57	7.00	5.00	0.840	24	0	*
06/07/16	70.16	61.55	8.61	92.22	90.18	92.23	90.61	-0.43	7.00	5.00	0.780	24	0	*
07/07/16	69.55	61.23	8.32	95.24	93.17	95.18	93.52	-0.35	7.00	5.00	0.780	24	0	*
08/07/16	70.80	60.21	10.59	76.12	74.40	75.95	74.66	-0.26	7.00	5.00	0.791	24	0	*
09/07/16	70.89	59.74	11.15	71.44	69.83	71.23	70.04	-0.21	7.00	5.00	0.780	24	0	*
10/07/16	70.36	59.80	10.56	79.78	78.01	79.52	78.22	-0.21	7.00	5.00	0.827	24	0	*
11/07/16	70.52	59.21	11.31	54.14	52.94	53.88	52.99	-0.05	7.00	5.00	0.600	16	8	*
12/07/16	69.76	57.85	11.91	67.47	65.99	67.15	66.12	-0.13	7.00	5.00	0.789	24	0	*
13/07/16	70.48	57.60	12.88	65.05	63.59	64.72	63.73	-0.14	7.00	5.00	0.822	24	0	*
14/07/16	70.54	57.84	12.70	67.28	65.78	66.92	65.87	-0.09	7.00	5.00	0.839	24	0	*
15/07/16	70.77	59.92	10.85	74.00	72.34	73.71	72.51	-0.17	7.00	5.00	0.788	24	0	*
16/07/16	70.95	60.20	10.75	74.94	73.23	74.55	73.34	-0.11	7.00	5.00	0.789	24	0	*
17/07/16	70.46	60.24	10.22	82.01	80.18	81.37	80.00	0.18	7.00	5.00	0.823	24	0	*
18/07/16	70.70	60.13	10.57	78.09	76.36	77.64	76.37	-0.01	7.00	5.00	0.812	24	0	*
19/07/16	70.79	61.02	9.77	28.39	27.76	28.30	27.81	-0.05	7.00	5.00	0.273	9	15	*
20/07/16	70.73	58.70	12.03	----	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
21/07/16	70.49	58.93	11.56	----	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
22/07/16	70.83	59.37	11.46	----	----	----	----	----	7.00	5.00	----	0	24	*
Итого:				1130.73	1105.77	1127.16	1108.51	-2.74			11.404	625	95	*
Средние:	52.49	45.29	7.20						7.00	5.00				

Период нормальной работы 625ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 95ч
Время работы прибора после сброса 3070ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА, 43 А
ТЕЛ: 205-60-89

20 ИЮЛ 2016
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ

Мухаметдинов Р.Н.