

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/16г.-22/10/16г.

Абонент: Уют Плюс
Адрес: С.Байгальев 9 (мкр. С)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходи:
M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00164401 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фТ=0 ТЗ=0 КС=0х7F8E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/09/16	56.64	47.87	8.77	221.26	217.97	221.75	219.36	-1.39	7.00	5.00	1.916	24	0	
24/09/16	68.77	54.35	14.42	173.45	169.75	172.97	170.59	-0.84	7.00	5.00	2.454	24	0	
25/09/16	71.72	51.05	20.67	118.62	115.92	117.74	116.32	-0.40	7.00	5.00	2.396	24	0	
26/09/16	71.48	51.00	20.48	115.30	112.67	114.12	112.74	-0.07	7.00	5.00	2.311	24	0	
27/09/16	70.43	58.06	12.37	191.87	187.59	190.10	187.14	0.45	7.00	5.00	2.329	24	0	
28/09/16	70.92	58.56	12.36	195.52	191.14	193.66	190.57	0.57	7.00	5.00	2.369	24	0	
29/09/16	69.81	58.17	11.64	207.44	202.90	205.94	202.75	0.15	7.00	5.00	2.369	24	0	
30/09/16	69.40	59.75	9.65	246.19	240.88	244.93	240.90	-0.02	7.00	5.00	2.334	24	0	
01/10/16	69.03	59.74	9.29	254.97	249.49	253.28	249.10	0.39	7.00	5.00	2.327	24	0	
02/10/16	69.46	59.07	10.39	234.55	229.47	233.11	229.37	0.10	7.00	5.00	2.392	24	0	
03/10/16	69.10	59.72	9.38	249.50	244.16	247.90	243.81	0.35	7.00	5.00	2.303	24	0	
04/10/16	70.90	56.92	13.98	160.64	157.03	159.03	156.63	0.40	7.00	5.00	2.201	24	0	
05/10/16	70.73	57.60	13.13	172.98	169.10	171.30	168.66	0.44	7.00	5.00	2.227	24	0	
06/10/16	70.98	56.98	14.00	171.06	167.20	169.32	166.77	0.43	7.00	5.00	2.347	24	0	
07/10/16	71.95	55.98	15.97	155.67	152.10	153.95	151.70	0.40	7.00	5.00	2.435	24	0	
08/10/16	73.07	55.53	17.54	141.58	138.23	139.91	137.91	0.32	7.00	5.00	2.426	24	0	
09/10/16	72.98	53.80	19.18	164.28	160.41	162.14	159.95	0.46	7.00	5.00	3.080	24	0	
10/10/16	72.97	54.23	18.74	171.83	167.74	169.62	167.29	0.45	7.00	5.00	3.149	24	0	
11/10/16	72.97	53.75	19.22	166.68	162.77	164.50	162.30	0.47	7.00	5.00	3.132	24	0	
12/10/16	73.18	53.67	19.51	164.37	160.46	162.19	160.00	0.46	7.00	5.00	3.134	24	0	
13/10/16	73.53	52.83	20.70	155.42	151.68	153.25	151.25	0.43	7.00	5.00	3.145	24	0	
14/10/16	74.75	50.97	23.78	128.95	125.77	126.97	125.44	0.33	7.00	5.00	2.996	24	0	
15/10/16	74.51	50.41	24.10	136.56	133.22	134.41	132.82	0.40	7.00	5.00	3.215	24	0	
16/10/16	74.75	50.20	24.55	147.91	144.26	145.52	143.81	0.45	7.00	5.00	3.544	24	0	
17/10/16	74.74	50.61	24.13	161.36	157.38	158.76	156.85	0.53	7.00	5.00	3.803	24	0	
18/10/16	73.72	50.78	22.94	113.73	111.00	112.06	110.70	0.30	7.00	5.00	2.549	24	0	*
19/10/16	74.38	50.26	24.12	138.56	135.17	136.87	135.26	-0.09	7.00	5.00	3.262	24	0	
20/10/16	74.59	50.43	24.16	137.63	134.24	135.66	134.03	0.21	7.00	5.00	3.246	24	0	
21/10/16	74.57	50.40	24.17	142.00	138.49	139.72	138.07	0.42	7.00	5.00	3.350	24	0	
22/10/16	75.14	49.86	25.28	149.40	145.67	146.89	145.18	0.49	7.00	5.00	3.687	24	0	
Итого:				5089.28	4973.86	5037.57	4967.27	6.59			82.428	720	0	
Средние:	71.71	54.09	17.62						7.00	5.00				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5301ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ТАТАРСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
УЛ.ГОДИ А, 43А
ТЕЛ: 205-60-80
Видомос...
Мухометов Р.Л.