

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/16г.-22/08/16г.

Абонент: Уют Плюс
Адрес: Сибирская 3
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00164401 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x7F8E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/07/16	70.72	59.34	11.38	35.08	34.30	34.92	34.36	-0.06	7.00	5.00	0.392	12	12	*
24/07/16	70.73	59.25	11.48	72.55	70.96	72.21	71.05	-0.09	7.00	5.00	0.817	24	0	
25/07/16	70.01	59.95	10.06	76.08	74.38	75.80	74.55	-0.17	7.00	5.00	0.750	24	0	
26/07/16	67.25	59.62	7.63	101.89	99.79	101.64	99.98	-0.19	7.00	5.00	0.765	24	0	
27/07/16	69.42	60.26	9.16	84.37	82.53	84.10	82.70	-0.17	7.00	5.00	0.757	24	0	
28/07/16	70.31	59.66	10.65	72.31	70.72	72.09	70.91	-0.19	7.00	5.00	0.758	24	0	
29/07/16	70.44	59.53	10.91	72.39	70.77	71.69	70.53	0.24	7.00	5.00	0.775	24	0	
30/07/16	70.21	59.79	10.42	73.55	71.93	73.23	72.01	-0.08	7.00	5.00	0.753	24	0	
31/07/16	68.94	57.78	11.16	66.93	65.52	66.65	65.63	-0.11	7.00	5.00	0.732	24	0	
01/08/16	69.40	59.46	9.94	73.05	71.46	72.77	71.58	-0.12	7.00	5.00	0.714	24	0	
02/08/16	70.71	59.13	11.58	62.77	61.36	62.53	61.49	-0.13	7.00	5.00	0.712	24	0	
03/08/16	70.25	59.24	11.01	66.87	65.42	66.58	65.49	-0.07	7.00	5.00	0.719	24	0	
04/08/16	69.77	60.13	9.64	74.78	73.15	74.50	73.25	-0.10	7.00	5.00	0.706	24	0	
05/08/16	69.98	59.85	10.13	72.85	71.24	72.55	71.36	-0.12	7.00	5.00	0.725	24	0	
06/08/16	71.00	59.75	11.25	63.43	61.99	63.19	62.14	-0.15	7.00	5.00	0.701	24	0	
07/08/16	70.38	59.50	10.88	68.10	66.63	67.81	66.72	-0.09	7.00	5.00	0.728	24	0	
08/08/16	70.62	59.53	11.09	67.93	66.42	67.63	66.51	-0.09	7.00	5.00	0.740	24	0	
09/08/16	71.02	60.05	10.97	66.14	64.67	65.89	64.81	-0.14	7.00	5.00	0.712	24	0	
10/08/16	70.80	59.97	10.83	66.37	64.90	66.18	65.07	-0.17	7.00	5.00	0.704	24	0	
11/08/16	70.53	59.81	10.72	69.46	67.92	69.16	68.01	-0.09	7.00	5.00	0.730	24	0	
12/08/16	70.72	59.73	10.99	65.40	63.95	65.17	64.11	-0.16	7.00	5.00	0.705	24	0	
13/08/16	70.75	59.95	10.80	66.35	64.88	66.10	65.01	-0.13	7.00	5.00	0.705	24	0	
14/08/16	70.48	59.88	10.60	72.17	70.58	71.83	70.66	-0.08	7.00	5.00	0.750	24	0	
15/08/16	71.61	59.28	12.33	61.69	60.30	61.40	60.40	-0.10	7.00	5.00	0.746	24	0	
16/08/16	70.99	59.83	11.16	69.18	67.63	68.83	67.69	-0.06	7.00	5.00	0.758	24	0	
17/08/16	70.58	60.46	10.12	74.73	73.06	74.42	73.19	-0.13	7.00	5.00	0.741	24	0	
18/08/16	71.20	59.83	11.37	67.64	66.11	67.33	66.21	-0.10	7.00	5.00	0.755	24	0	
19/08/16	71.27	59.67	11.60	65.36	63.85	65.09	64.03	-0.18	7.00	5.00	0.742	24	0	
20/08/16	70.92	60.00	10.92	66.19	64.71	65.95	64.85	-0.14	7.00	5.00	0.709	24	0	
21/08/16	70.79	60.16	10.63	70.16	68.56	69.87	68.69	-0.13	7.00	5.00	0.731	24	0	
22/08/16	70.50	60.34	10.16	75.06	73.37	74.74	73.49	-0.12	7.00	5.00	0.748	24	0	
Итого:				2160.83	2113.06	2151.85	2116.48	-3.42			22.480	732	12	
Средние:	70.40	59.70	10.70						7.00	5.00				

Период нормальной работы 732ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 12ч
Время работы прибора после сброса 3813ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОТЫ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89
23 АВГ 2016
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:
Муhametdinov P.H.