

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/16г.-22/06/16г.

Абонент: Ют Плюс
Адрес: С. Багметова 9
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00164401 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7F8E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВРС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/05/16	70.02	58.10	11.92	87.28	85.38	86.60	85.25	0.13	7.00	5.00	1.023	24	0	
24/05/16	70.71	58.40	12.31	82.99	81.14	82.00	80.70	0.44	7.00	5.00	1.002	24	0	
25/05/16	70.82	57.63	13.19	76.15	74.46	75.17	74.02	0.44	7.00	5.00	0.985	24	0	
26/05/16	70.36	57.63	12.73	76.35	74.67	75.53	74.35	0.32	7.00	5.00	0.951	24	0	
27/05/16	69.73	56.70	13.03	73.06	71.47	72.39	71.31	0.16	7.00	5.00	0.934	24	0	
28/05/16	70.34	58.48	11.86	82.55	80.71	81.84	80.55	0.16	7.00	5.00	0.960	24	0	
29/05/16	69.53	58.47	11.06	91.21	89.23	90.52	89.09	0.14	7.00	5.00	0.989	24	0	
30/05/16	70.14	59.51	10.63	85.12	83.26	84.61	83.22	0.04	7.00	5.00	0.891	24	0	
31/05/16	70.41	59.50	10.91	85.10	83.21	84.58	83.18	0.03	7.00	5.00	0.909	24	0	
01/06/16	70.46	60.52	9.94	92.10	90.04	91.65	90.11	-0.07	7.00	5.00	0.899	24	0	
02/06/16	70.58	59.75	10.83	87.43	85.48	86.96	85.51	-0.03	7.00	5.00	0.929	24	0	
03/06/16	70.63	59.04	11.59	81.98	80.16	81.26	79.96	0.20	7.00	5.00	0.934	24	0	
04/06/16	70.28	59.85	10.43	92.22	90.20	91.56	90.04	0.16	7.00	5.00	0.944	24	0	
05/06/16	69.70	58.53	11.17	87.94	86.03	87.34	85.93	0.10	7.00	5.00	0.963	24	0	
06/06/16	69.85	59.72	10.13	91.72	89.72	91.16	89.66	0.06	7.00	5.00	0.911	24	0	
07/06/16	70.70	59.53	11.17	83.67	81.78	83.12	81.76	0.02	7.00	5.00	0.917	24	0	
08/06/16	70.75	59.67	11.08	83.92	82.05	83.39	82.00	0.05	7.00	5.00	0.913	24	0	
09/06/16	70.62	59.28	11.34	84.93	83.04	84.39	83.01	0.03	7.00	5.00	0.946	24	0	
10/06/16	71.22	59.72	11.50	80.61	78.80	80.06	78.77	0.03	7.00	5.00	0.906	24	0	
11/06/16	70.59	59.48	11.11	89.76	87.75	89.14	87.67	0.08	7.00	5.00	0.981	24	0	
12/06/16	70.69	59.57	11.12	85.02	83.13	84.48	83.10	0.03	7.00	5.00	0.926	24	0	
13/06/16	70.86	59.05	11.81	83.68	81.81	83.10	81.75	0.06	7.00	5.00	0.969	24	0	
14/06/16	70.52	60.24	10.28	89.81	87.81	89.30	87.79	0.02	7.00	5.00	0.906	24	0	
15/06/16	70.46	60.41	10.05	85.54	83.63	85.12	83.69	-0.06	7.00	5.00	0.846	24	0	
16/06/16	70.82	60.40	10.42	83.99	82.10	83.54	82.14	-0.04	7.00	5.00	0.858	24	0	
17/06/16	70.26	60.31	9.95	87.68	85.73	87.23	85.78	-0.05	7.00	5.00	0.856	24	0	
18/06/16	70.78	59.84	10.94	77.73	75.99	77.31	76.03	-0.04	7.00	5.00	0.836	24	0	
19/06/16	70.76	59.76	11.00	78.35	76.60	77.92	76.63	-0.03	7.00	5.00	0.846	24	0	
20/06/16	70.44	59.24	11.20	82.09	80.26	81.62	80.31	-0.05	7.00	5.00	0.902	24	0	
21/06/16	70.85	59.86	10.99	23.93	23.39	23.84	23.45	-0.06	7.00	5.00	0.258	24	0	*
22/06/16	42.84	25.33	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
Итого:				2473.91	2419.03	2456.73	2416.76	2.27			27.090	744	0	*
Средние:	69.57	58.18	11.39						7.00	5.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2349ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 ИЮН 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧАЛ:

Подпись

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.