

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/16г.-22/09/16г.

Абонент: Уют Плюс
Адрес: Сибирская 9 (Искра)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч

Заводской номер 00170261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8068 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
23/08/16	71.39	58.16	13.23	63.42	61.99	62.50	61.52	0.47	9.00	6.00	0.822	24	0	
24/08/16	70.72	58.25	12.47	68.75	67.19	67.79	66.73	0.46	9.00	6.00	0.841	24	0	
25/08/16	71.35	58.28	13.07	62.32	60.92	61.46	60.49	0.43	9.00	6.00	0.796	24	0	
26/08/16	70.61	58.39	12.22	67.74	66.27	66.76	65.71	0.56	9.00	6.00	0.813	24	0	
27/08/16	70.95	58.45	12.50	65.97	64.51	65.01	63.98	0.53	9.00	6.00	0.807	24	0	
28/08/16	70.24	58.43	11.81	73.51	71.88	72.48	71.33	0.55	9.00	6.00	0.855	24	0	
29/08/16	70.51	58.42	12.09	74.72	73.07	73.67	72.53	0.54	9.00	6.00	0.888	24	0	
30/08/16	70.33	58.47	11.86	79.87	78.12	78.76	77.52	0.60	9.00	6.00	0.929	24	0	
31/08/16	70.64	58.42	12.22	78.80	77.05	77.69	76.49	0.56	9.00	6.00	0.945	24	0	
01/09/16	70.72	58.28	12.44	79.33	77.57	78.19	76.99	0.58	9.00	6.00	0.969	24	0	
02/09/16	70.72	57.98	12.74	76.56	74.88	75.40	74.24	0.64	9.00	6.00	0.957	24	0	
03/09/16	71.24	57.78	13.46	71.58	69.96	70.47	69.36	0.60	9.00	6.00	0.944	24	0	
04/09/16	70.08	56.98	13.10	75.60	73.93	74.44	73.32	0.61	9.00	6.00	0.974	24	0	
05/09/16	56.59	50.36	6.23	16.26	16.02	16.08	15.89	0.13	9.00	6.00	0.100	24	0	*
06/09/16	26.74	24.80	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
07/09/16	25.37	24.10	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
08/09/16	25.66	23.21	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
09/09/16	65.70	55.40	10.30	59.77	58.60	58.87	58.01	0.59	9.00	6.00	0.606	24	0	*
10/09/16	69.90	58.64	11.26	89.92	87.95	88.64	87.23	0.72	9.00	6.00	0.996	24	0	
11/09/16	70.59	58.33	12.26	88.63	86.66	87.44	86.05	0.61	9.00	6.00	1.068	24	0	
12/09/16	70.83	58.31	12.52	89.35	87.36	88.13	86.74	0.62	9.00	6.00	1.098	24	0	
13/09/16	70.24	57.58	12.66	82.30	80.48	81.12	79.88	0.60	9.00	6.00	1.025	24	0	
14/09/16	69.52	56.51	13.01	86.61	84.74	85.37	84.11	0.63	9.00	6.00	1.108	24	0	
15/09/16	69.94	52.54	17.40	70.48	68.94	69.27	68.39	0.55	9.00	6.00	1.205	24	0	
16/09/16	70.54	52.87	17.67	63.93	62.51	62.82	62.00	0.51	9.00	6.00	1.106	24	0	
17/09/16	69.26	52.72	16.54	70.84	69.32	69.70	68.79	0.53	9.00	6.00	1.148	24	0	
18/09/16	69.58	52.48	17.10	72.20	70.63	71.00	70.10	0.53	9.00	6.00	1.213	24	0	
19/09/16	69.98	52.67	17.31	68.68	67.18	67.52	66.64	0.54	9.00	6.00	1.165	24	0	
20/09/16	70.92	51.51	19.41	61.56	60.15	60.47	59.73	0.42	9.00	6.00	1.170	24	0	
21/09/16	69.82	50.27	19.55	56.07	54.83	55.16	54.52	0.31	9.00	6.00	1.074	24	0	
22/09/16	69.36	43.83	25.53	51.97	50.88	51.07	50.62	0.26	9.00	6.00	1.301	24	0	
Итого:				1966.74	1923.59	1937.28	1908.91	14.68			26.923	744	0	
Средние:	65.49	52.66	12.83						9.00	6.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1558ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ И
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА, 43 А
ТЕЛ: 205-60-89

23 СЕН 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.